



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
25 ก.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตน.) 2417/๒๕๖4
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโททอง

วันที่ 1๖ ก.ค. ๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลาเข้าอุปกรณ์ต้น UG 115 เควี. สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.3 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UG SMC 7YB-01	28 ส.ค.64	08:30 น.	16:30 น.	- ตรวจสอบหน้าสัมผัสทางปลาเข้า อุปกรณ์ พร้อมทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด	SMC 7YB-01	SMC 7YS-04 ย้าย Load สฟฟ.สมุทรสาคร 12 ออก	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พงษ.6 0615396296


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ.6 ผดบ.กบข.(ก.3) โทร. 0615396296

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*งานทั้งหมด 1065


ตำแหน่ง นายสมบุญ สิมโททอง
อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 11กบ จาก SMC 7YB-01 ถึง SMC 7YS-04
ในวันที่ 28-08-64 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึง 1630 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1092

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมดุล ทรัพย์สุว ประสานงานการขอตัดไฟกับ หมอใหญ่ วัฒนกุล
20 ก.ค. 64.

รพพร ดินดีกตกรกิจ
(๖๖๖.๖ 1๓๓๓.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กบข. กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ๔ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี SMC, SMX)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 0800 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีสมุทรสาคร 3					
กำหนดวันที่ทำงาน	28/08/2564	เวลา	08.30 น.	ถึง	28/08/2564	เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหน้าสัมผัสทางปลาดเข้าอุปกรณ์ต้น UG หน้า SMC		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1092/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	20 สิงหาคม 2564	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2564	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2564	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี SMC, SMI, SMX, SMU							
ตรวจสอบสายส่ง 115 เควี SMC04YB-01, SMC07YB-01 จ่ายไฟแบบ CLOSE LOOP							
1	ย้ายโหลด SMX01 ไปรับไฟจาก SMI02						
2	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	SMX01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
5	SMI02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	SMI02S-08	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่17
7	SMX01VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
8	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	SMI02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
10	ย้ายโหลด SMX03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMX05						
11	SMX03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	SMX05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
13	SMX03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บฉ.		SF6 ปากซอยแพพันธุ์ท้ายฯ
14	SMX03S-04	ปลด	ปลด, ล็อคคาน		บฉ.		SF6 ก่อนข้ามทางรถไฟทุ่งสีทอง
15	ย้ายโหลด SMX03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMC09						
16	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
17	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		
18	SMC09S-05	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ตรงข้ามปากซอยบ่อดิน
19	SMX03VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
20	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
21	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal				
22	ย้ายโหลด SMX02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMU01						
23	SMX02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
24	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SMUBR-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ			
26	SMU01S-06	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ช่าง บริษัท MGN	
27	SMX02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ท้ายชอยโกเดินแฟคเตอร์รี่ ผังซ้าย	
28	SMUBR-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ			
29	SMX02V-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
30	ย้ายโหลด SMX05, SMX03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMU03							
31	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ			
32	SMX04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
33	SMUBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศูนย์ฯ			
34	SMU03S-03	ปลด	สับ		บนจ.		DIS หน้าสถานีฯ SMU เก้า	
35	SMX05VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ			
36	ย้ายโหลด SMX04, SMX02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMU04							
37	SMX01BVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ			
38	SMUBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ			
39	SMUBR-04	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ			
40	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ			
41	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
42	SMC07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
43	SXA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
44	SMX01YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ			
45	SMX01YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ			
46	SMC07YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ			
47	SMC07YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ			
48	SMC07YS-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ			
49	SMC07YS-04	สับ	ปลด		คกข.		ABS 115 KV ด้อยการันตี	
50	SMC07YG-04	ปลด	สับ		SMC			
51	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground ที่จุดปฏิบัติงาน					กบข.ก3		
52	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ								
53	SXA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
54	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground ที่จุดปฏิบัติงาน					กบข.ก3		
55	SMC07YG-04	สับ	ปลด		SMC			
56	SMC07YS-04	ปลด	สับ		คกข.		ABS 115 KV ด้อยการันตี	
57	SMC07YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ			
58	SMC07YS-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ			
59	SMC07YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ			
60	SMX01YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	SMX01YB-01	ปลด	สับ		ศุนย์ฯ		
62	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
63	SMC07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
64	ย้ายโหลด SMX05, SMX03 บางส่วนคืนจาก SMU03						
65	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
66	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
67	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ศุนย์ฯ		
68	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ศุนย์ฯ		
69	SMX04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
70	SMX01BVB-01	ปลด	สับ		ศุนย์ฯ		
71	SMX05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุนย์ฯ		
72	SMU03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS หน้าสถานีฯ SMU เก้า
73	SMUBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ศุนย์ฯ		
74	ย้ายโหลด SMX04, SMX02 บางส่วนคืนจาก SMU04						
75	SMUBR-04	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		
76	SMX04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
77	ย้ายโหลด SMX01 ไปรับคืนจาก SMI02						
78	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
79	SMI02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
80	SMX01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุนย์ฯ		
81	SMI02S-08	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่17
82	SMX01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
83	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
84	SMI02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
85	ย้ายโหลด SMX03 บางส่วนคืนจาก SMC09						
86	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
87	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing		ศุนย์ฯ		
88	SMX03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุนย์ฯ		
89	SMC09S-05	สับ	ปลด		ศุนย์ฯ		SF6 ตรงข้ามปากซอยบ่อดิน
90	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
91	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal				
92	ย้ายโหลด SMX03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMX05						
93	SMX03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 ก่อนข้ามทางรถไฟทุ่งสีทอง
94	SMX03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ปากซอยแพพันธุ์ท้ายฯ
95	SMX03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
96	SMX05VB-01	"On" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
97	ย้ายโหลด SMX02 บางส่วนคืนจาก SMU01						
98	SMX02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	SMUBR-01	Normal	Nonreclosing		ศุภย์ฯ		
100	SMX02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 ท้ายชอยโกเดินแพคเตอร์รี่ ผังซ้าย
101	SMX02S-07 SMX02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ข้าง บริษัท MGN
102	SMUBR-01	Nonreclosing	Normal		ศุภย์ฯ		
103	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์ฯ		
104	SMX02V-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภย์ฯ		
105	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							