



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ.)-๒๑๘๖/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นตั้ง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ ที่สถานีไฟฟ้า ท้าทราย๒(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THU1YB-01	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลง TP.1 และ รีโคลสเซอร์ ทุกตัว สถานีไฟฟ้า ท้าทราย๒(ชั่วคราว)	TP.1		นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ทผ.บพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดัยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ THU-TP1 จาก THU1YS-01 ถึง THUBR-01, BR-02, BR-03, BR-04  
ในวันที่ 10 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1095/2565  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

2 ๑๑.๖๕

นายธำรง ดัยเต็มวงศ์  
(นายธำรง ดัยเต็มวงศ์)  
๐๘๖๖ ๓๗๕๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก..... กฟ๑.๓๑.....

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี THU.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าทราย 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1095/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	3 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<b>ชวชช</b>			วันที่	3 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- โหลด 6 MW
2	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 2.3 MW
3	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 1.8 MW
4	THUBR-03	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 0.9 MW
5	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 3 MW
6	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
7	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 1.7 MW
8	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.6 MW
9	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 1.2 MW
10	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 0.9 MW
11	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
12	ย้ายโหลด THU01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS10						
13	THS10S-02	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 บ.แป้งเด็กน่ารัก
14	THUBR-01	ล๊ับ	ปลด		THU		R -
15	ย้ายโหลด THU02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS08						
16	THS08S-04	ปลด	ล๊ับ		สค.	SCADA	SF6 บ.TRC
17	THUBR-02	ล๊ับ	ปลด		THU		R -
18	ย้ายโหลด THU03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS09						
19	THS09S-07	ปลด	ล๊ับ		สค.	SCADA	SF6 ซอย 12
20	THUBR-03	ล๊ับ	ปลด		THU		R -
21	ย้ายโหลด THU04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS06						
22	THS06S-04	ปลด	ล๊ับ		สค.	SCADA	SF6 ก่อนปากซอย 14
23	THUBR-04	ล๊ับ	ปลด		THU		R -
24	THU01YB-01	ล๊ับ	ปลด		THU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	THU01YS-01	ล๊ับ	ปลด		THU		- ใบมีด 115 เควี
26	แจ้งพนักงานสถานีฯท่าทราย 2 ปลดใบมีดด้าน Source และ ใบมีดด้าน Load ของ Recloser THUBR-01, THUBR-02, THUBR-03, THUBR-04						
27	จ่ายไฟเลี้ยงหม้อแปลง Station service						
28	THU04S-01/1	ล๊ับ	ปลด		สค.		DIS ใบมีดก่อนเข้าบัส
29	SW.by passTHUBR-04	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS
30	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
31	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
33	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
34	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
35	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground ให้ลง We safe ก่อนปฏิบัติงาน						
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานบำรุงรักษาสถานีฯTHU ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
38	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
39	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
40	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
41	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
42	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
43	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
44	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
45	ดับไฟหม้อแปลง Station service						
46	SW.by passTHUBR-04	สับ	ปลด		สค.		DIS
47	THU04S-01/1	ปลด	สับ		สค.		DIS ใบมีดก่อนเข้าบัส
48	แจ้งพนักงานสถานีฯท่าทราย 2 สับใบมีดด้าน Source และ ใบมีดด้าน Load ของ Recloser THUBR-01, THUBR-02, THUBR-03, THUBR-04						
49	THU01YS-01	ปลด	สับ		THU		- ใบมีด 115 เควี
50	THU01YB-01	ปลด	สับ		THU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	ย้ายโหลด THU01 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS10						
52	THUBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R -
53	THS10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.แบ่งเด็กน่ารัก
54	ย้ายโหลด THU02 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS08						
55	THUBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R -
56	THS08S-04	สับ	ปลด		สค.		SF6 บ. TRC
57	ย้ายโหลด THU03 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS09						
58	THUBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R -
59	THS09S-07	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ซอย 12
60	ย้ายโหลด THU04 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS06						
61	THUBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R -
62	THS06S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ก่อนปากซอย 14
63	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
64	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		R
65	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R
66	THUBR-03	Nonreclosing	Normal		THU		R
67	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		R
68	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
69	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
70	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
71	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
72	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							