



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๐๓๐ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑาว
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

Switching Deadline

25 ก.ค. 64

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปิดเคอร์ ๑ สถานีไฟฟ้า อ.กำแพงแสน ตาม
แผนผังสิ่งเซ่นแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	KSA01	30 ส.ค. 64	09.00 น.	12.00 น.	สับเปลี่ยน SF6 KSA01S-07 ที่ชำรุด	KSA01S-07 ตรงข้าม บึงเจริญศักดิ์	Dis ชั่วคราว ร้านหมูทอง	นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์
๒						ปลดสาย 17A SF6		
๓						ทั้ง 2 ต้น		
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พช.๒ โทร. ๐๘๑-๕๕๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเคอร์ KSA01 จาก KSA01S-07 ถึง
ในวันที่ 30 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1097

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายสมพร ตันตักเกษตรกิจ
ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์
20 ก.ค. 64

สมพร ตันตักเกษตรกิจ
(ว.ก.๗ 1ท.น.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ศคฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.กพส., กพส.รพ.น.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ให้ ผอ.กพส. แจ้ง VSPP บ.สัมฤทธิ์
และ บ.นางกตกรินทร์เพาเวอร์ ดอนดุมในดงทนม
ไม่เกิน 8 ท.น.


ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30-ส.ค.-64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 ใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1097/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	20 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1. แจ้งบริษัท สีมุมพาวเวอร์ (KSA01 4 MW) และ บริษัท บางกอกกรีนเพาเวอร์ (KSA06 5 MW) ควบคุมการขนานไฟไม่เกิน 8 MW							
2	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.0 MW
3	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 31.0 MW
4	KSA01VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 5.0 MW
5	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 5.9 MW
6	KSA06VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 9.8 MW
7	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 5.4 MW
8	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 15.0 MW
9	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		- โหลด 1.0 MW
10	SPO07VB-01	Auto	Manual		SPO		- โหลด 0.5 MW
11. ย้ายโหลดวงจร KSA06 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA09 (3MW)							
12	KSA03S-26	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกรางไม้ตาย
13	KSA03S-25	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ขอยรถตู้หน้า ม.เกษตร
14. ย้ายโหลดวงจร KSA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO06 (4MW)							
15	KSA01S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
16	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
17	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
18	KSA01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ไร่ประเสริฐ
19	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
20. ย้ายโหลดวงจร KSA01 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA06							
21	KSA01S-09	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด์
22	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านมมทอง
23	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
24. เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน 09.00 น.							
25. แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ปลดสายเข้า SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์ รหัส KSA01S-07 ทั้งสองด้าน							
26. เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ปลดสายเข้า SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์ รหัส KSA01S-07 ทั้งสองด้าน แล้วเสร็จ							
27. แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กพส. ทราบ							
28	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	KSA01VB-01	Manual	Auto		KSA		-
31	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		-
32	KSA06VB-01	Manual	Auto		KSA		-
33	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		-
34	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
35	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		-
36	SPO07VB-01	Manual	Auto		SPO		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
37	เมื่อชุดปฏิบัติงานแจ้งดำเนินการแล้วเสร็จ						
38	ตรวจสอบ SF6 ตัวใหม่ที่เปลี่ยนอยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
39	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
40	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
41	KSA01VB-01	Auto	Manual		KSA		-
42	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		-
43	KSA06VB-01	Auto	Manual		KSA		-
44	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		-
45	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
46	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		-
47	SPO07VB-01	Auto	Manual		SPO		-
48	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อมสายเข้า SF6 ตรงข้ามบิ๊มเจริญศักดิ์ รหัส KSA01S-07 ทั้งสองด้าน						
49	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อมสายเข้า SF6 ตรงข้ามบิ๊มเจริญศักดิ์ รหัส KSA01S-07 ทั้งสองด้าน แล้วเสร็จ						
50	KSA01S-07	ปลด	ล๊อค		กพส.		SF6 ตรงข้ามบิ๊มเจริญศักดิ์
51	ย้ายโหนดวงจร KSA01 บางส่วนกลับคืนจาก KSA06						
52	KSABVB-01	ปลด	ล๊อค		KSA		- ขนานบัส
53	Dis ชั่วคราว	ปลด	ล๊อค		กพส.		DIS ร้านมูมทอง
54	KSA01S-09	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด์
55	ย้ายโหนดวงจร KSA06 บางส่วนกลับคืนจาก SPO06						
56	KSA03S-19	ปลด	ล๊อค		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
57	KSA01S-11	ปลด	ล๊อค		กพส.		DIS ไร่ประเสริฐ
58	KSABVB-01	ล๊อค	ปลด		KSA		- ขนานบัส
59	KSA01S-12	ล๊อค	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
60	KSA03S-19	ล๊อค	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
61	ย้ายโหนดวงจร KSA06 บางส่วนกลับคืนจาก KSA09						
62	KSA03S-25	ปลด	ล๊อค		กพส.		DIS ซอยรถตู้หน้า ม.เกษตร
63	KSA03S-26	ล๊อค	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกรางไม้ตาย
64	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	KSA01VB-01	Manual	Auto		KSA		-
67	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		-
68	KSA06VB-01	Manual	Auto		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		-
70	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
71	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		-
72	SPO07VB-01	Manual	Auto		SPO		-
73	แจ้งบริษัท สีมุมพาวเวอร์ (KSA01 4 MW) และ บริษัท บางกอกกรีนเพาเวอร์ (KSA06 5 MW) ขนานไฟตามปกติ						
	สิ้นสุด Switching						

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

30 สิงหาคม 2564

