



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

## วิทยุขอตัดไฟ

17 ก.ค. 66

เลขที่ ..... ก.ต.ท.ยค. - **437** / ๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ ..... นายสมหมาย ชื่นด้วง  
ชื่อผู้ส่ง ..... นายทวีช จันจันตี

วันที่ ..... ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง ..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..... ผจก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	รีโคลสเซอร์ ปากกิเลน ๒R-๐๑	๑๘ กค.๖๖	๐๙.๐๐	๑๘.๐๐	ปรับเสาเอน	รีโคลส เซอร์ ๒R- ๐๑	จุดตัด DDE. ปากซอยลาน มัน จจเจริญพืชผล	นาย กอบชัย ศรีษะคำ พงษ.๔ ๐๖๑- ๖๑๒๔๒๓๒
๒	จ่ายไฟฟีด เดอร์ ๙	๑๘ กค.๖๖	๑๐.๐๐	๑๗.๐๐	จ่ายไฟฟีดเดอร์ ๙ เลี้ยงไลน์ ถึง จุดตัด DDE.ปากซอยลานมัน จจเจริญพืชผล	DIS ๐๒S-๐๘	จุดตัด DDE. ปากซอยลาน มัน จจเจริญพืชผล	

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านปากกิเลน,บ้านท่าตาเสือ,อบต.สิงห์,หนองปรือ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์..... ตำแหน่ง..... ผ.ก.ป..... โทร.....๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ  
๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(.....นายทวีช จันจันตี.....)  
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 2 จาก SYA02F-01 ถึง PPE ปากกิเลน ลาน มัน จจเจริญพืชผล  
ในวันที่ 1๗ ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 1๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1099/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย **วีร์วัชร เภมาฉิ่ง** ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นาย **ชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์**  
15 ก.ค. 66

**ศ.ท.พร อันต์เกษรกลิง**  
(**ท.อ.ศ.ท.พร อันต์เกษรกลิง**)  
๖๗ก.๗ ปฏิบัติงานแทน คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.กฟส.ทยค., อ.ก.ว.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนสวิชชิง..... 2 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1 ..... แผ่น  
คคฟ.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านปากกิโลน ถึง ปากซอยลานมันจรงเจริญพืชผล						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	18.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ปรับเสาเอน	ตามใบขอปฏิบัติงาน		1099/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	15 กรกฎาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 กรกฎาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 กรกฎาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายนครินทร์,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SYA02R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	บ้านปากกิโลน
3	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	วังสิงห์
4	เมื่อพร้อมดับไฟ ตัด DDE						
5	SYA02R-01	สับ	ปลด		ทยค.	R	บ้านปากกิโลน
6	sw.load SYA02R-01	สับ	ปลด		ทยค.	R	บ้านปากกิโลน
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
8	แจ้ง กฟส.ทยค Test ไฟ Shot Ground จุด G2						
9	แจ้ง กฟส.ทยค Test ไฟ Shot Ground จุด G3						
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ Shot Ground จุดG2,G3พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตัด DDE บริเวณลานมันจรงเจริญพืชผล ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
12	เมื่อผู้ควบคุมงาน ตัด DDE บริเวณลานมันจรงเจริญพืชผล ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
13	แจ้ง กฟส.ทยค ปลด Shot Ground จุด G3						
14	เมื่อ กฟส.ทยค ปลด Shot Ground จุด G3 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	SYA02S-08	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	สี่แยกวังสิงห์
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
17	แจ้ง กฟส.ทยค Test ไฟ Shot Ground จุด G1						
18	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ Shot Ground จุด G1 พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติงานได้						
19	SYA02R-01	Nonreclosing	Normal		ทยค.	R	
20	SYA09R-01	Nonreclosing	Normal		ทยค.	R	
<b>** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า **</b>							
21	เมื่อ กฟส.ทยค แจ้งทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
22	SYA02R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	
23	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	
24	SYA02S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	สี่แยกวังสิงห์
25	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
26	แจ้ง กฟส.ทยค Test ไฟ Shot Ground จุด G3						
27	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ Shot Ground จุดG3 พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE บริเวณลานมันจรงเจริญพืชผล เข้าทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE บริเวณลานมันจระเข้ 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
30	แจ้ง กฟส.ทยค ปลด Shot Ground จุด G1						
31	แจ้ง กฟส.ทยค ปลด Shot Ground จุด G2						
32	แจ้ง กฟส.ทยค ปลด Shot Ground จุด G3						
33	sw.load SYA02R-01	ปลด	สับ		ทยค.		R บ้านปากกิโลน
34	SYA02R-01	ปลด	สับ		ทยค.		R บ้านปากกิโลน
35	SYA02R-01	Nonreclosing	Normal		ทยค.		R บ้านปากกิโลน
36	SYA09R-01	Nonreclosing	Normal		ทยค.		R วังสิงห์
** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด **							

# แผนผังดับไฟ ปรับเสาเอ็นหลังรีโกลเซอร์

## ปากกิลเลน(SYA 1R-01)

ถนนแสงชูโต (ทางหลวงหมายเลข323)

