



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยขอดับไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง ..... ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ สมุทรสาคร 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN1-KT1A	25 ก.ค. 65	08.00 น.	16.30 น.	5 Year Inspection & Recondition น้ำมันห้อง OLTC	SN1 22112	SN1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....


- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN1-KT1A จาก SN1-22112 ถึง SMA03BV8-01  
ในวันที่ 25 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1099/2565  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อภรสิทธิ์ เหมทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชวตริณทร์ อังดาวิน

  
( นายอภรสิทธิ์ เหมทอง )  
วศก. 4 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟล. สค.


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจฟ. 1 (สถานีฯ SMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายอภรสิทธิ์ เหมทอง)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายอภรสิทธิ์ เหมทอง)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 1 กฟผ.(KT1A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	5 Year Inspection & Recondition น้ำมัน ห้อง OLTC		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1099/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	14 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 4.27 MW
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 23.39 MW
4	ย้าย SN1-KT1A ไปจ่ายจาก SN1-KT2A						
5	SMABVB-03	ปลด	สับ		SMA	-	ขนานบัส
6	SMA03BVB-01	สับ	ปลด		SMA	-	INCOMING 3
7	SMA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA	-	INCOMING 3
8	SN1-22112	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	SN1-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
11	แจ้งชุดปฏิบัติของ กฟผ.รับทราบ						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	SMA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA	-	INCOMING 3
15	SN1-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
16	SN1-22112	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
17	ย้าย SN1-KT1A กลับจาก SN1-KT2A						
18	SMA03BVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	INCOMING 3
19	SMABVB-03	สับ	ปลด		SMA	-	ขนานบัส
20	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 24590 /2565  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV  
วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN1-KT1A (SN1 22112, 2217)
งานที่ทำ	5 Year Inspection & Recondition น้ำมันห้อง OLTC
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอดับไฟ

เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 25 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	08.00 น.
ถึงวัน	จันทร์ ที่ 25 เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.