



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PHASONGKOR ELECTRICITY ADMINISTRATION

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....

วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง .....

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานี สมุทรสาคร 3 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN3-KT2A	24 ก.ค. 65	07.30 น.	16.30 น.	Recondition น้ำมันห้อง OLTC & Correct Hot Clamp	SN3 2222	SN3 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN3-KT2A จาก SN3-2222 ถึง SN3-2227

ในวันที่ 24 กค 65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1100/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อมาพรพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ภาระงานสาร 0/0ก

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์) (ตำแหน่ง)

วศก. 4 ปฏิบัติงานแทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ.๓๓, กฟผ.๒๓๑๐.

ขั้นตอนการสวิตชิง .....

แผนผังแนบ .....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี SMC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน SN3-KT2A สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 (SMC)
- กำหนดวันที่ทำงาน 24 ก.ค. 65 เวลา 07.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Recondition น้ำมันห้อง OLTC ตามใบขอปฏิบัติงาน 1100/65
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- สั่งทำสวิตชิงโดย
  - นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SMC03BR-01	Normal	Nonreclosing		SMC		
4	SMC07BR-01	Normal	Nonreclosing		SMC		
5	SMC10BR-01	Normal	Nonreclosing		SMC		
6	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
7	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
8	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		
9	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
10	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
11	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		
12	- ย้ายโหลด SMC03 ไปจ่ายจาก KTB03						
13	KTB03S-07	ปลด	สับ		รทบจนจ.-		SF6 ก่อนโครงการอั้งชี้้ว
14	SMC03BR-01	สับ	ปลด		SMC		R SMC03
15	- ย้ายโหลด SMC10 ไปจ่ายจาก SMX02						
16	SMC010S-05	ปลด	สับ		รทบจนจ.-		SF6 ตรงข้ามชอยบ่อดิน(บน)
17	SMC10BR-01	สับ	ปลด		SMC		R SMC10
18	- ย้ายโหลด SMC07 ไปจ่ายจาก EKB06						
19	EKB06S-12	ปลด	สับ		รตสค.-		SF6 บ.ตั้งสุขไพศาล
20	SMC07BR-01	สับ	ปลด		SMC		R SMC07
21	- ดับไฟ SN3-KT1A เวลา 07.30 น.						
22	SN3-2222	สับ	ปลด		EGAT		CB 22 KV.กฟผ.ด้าน KT2A
23	SN3-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 KV.
24	แจ้งพนักงานสถานีฯสค.3 ปลดใบมีดด้าน Load ของ SMC03BR-01,SMC07BR-01,SMC10BR-01 ออกจากกันทั้ง 3เฟส						
25	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้						
26	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
27	KTB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
28	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		
29	EKB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		SMC03

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
31	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
32	หลังจากกพม.ปฏิบัติงานเสร็จ						
33	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง						
34	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
35	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
36	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		
37	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
38	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
39	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		
40	- กพม.จ่ายไฟ SN3-KT2A						
41	แจ้งพนักงานสถานีฯสค.3 สับไบมิตด้าน Load ของ SMC03BR-01,SMC07BR-01,SMC10BR-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
42	SN3-2227	ปลด	สับ		EGAT		ไบมิต 22 kv.
43	SN3-2222	ปลด	สับ		EGAT	CB	22 kv.กพม.ด้าน KT2A
44	ควบคุมแรงดันSN3-KT2A ไว้ 22.7 kv.					EGAT	
45	- ย้ายโหลด SMC03 กลับคืนจาก KTB03						
46	SMC03BR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC	R	SMC03
47	KTB03S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถบจ.-	SF6	ก่อนโครงการอั้งชี้
48	- ย้ายโหลด SMC10 กลับคืนจาก SMX02						
49	SMC10BR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC	R	SMC10
50	SMC010S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถบจ.-	SF6	ตรงข้ามขอยบ่ดิน(บน)
51	- ย้ายโหลด SMC07 กลับคืนจาก EKB06						
52	SMC07BR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC	R	SMC07
53	EKB06S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสค.-	SF6	บ.ตั้งสุขไพศาล
54	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
55	SMC03BR-01	Nonreclosing	Normal		SMC		
56	SMC07BR-01	Nonreclosing	Normal		SMC		
57	SMC10BR-01	Nonreclosing	Normal		SMC		
58	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
59	KTB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
60	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		
61	EKB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		
62	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
63	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 24592 /2565  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV  
วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN3-KT2A (SN3-2222, 2227)

งานที่ทำ	Recondition น้ำมันห้อง OLTC & Correct Hot Clamp
----------	---

หมายเหตุ	-
----------	---

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.