



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิญญูขอตัดไฟ

23 ส.ค. 64

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... ศรีนครินทร์..... ตามบันทึก
จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SNR- KT2A	๒๕ ส.ค.๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบสาเหตุการ Trip ของ SNR-7062 (ไม่มีการทดลอง Function)	SNR-2222A	SNR-2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายณงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SNR-2222 ถึง SNR-2227
ในวันที่ 25/8/64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1101/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ วัฒนสาร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อดิศักดิ์ สีขาว

23 ส.ค. 64

นางสาววิจิตร ชัย
ว.ศ.ท.ช. ๒๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... พล.ค.ก., พล.ค.ท.ก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์ (SNR-KT2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ตรวจสอบสาเหตุการ Trip ของ SNR-7062		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1101/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	23 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	R เขาดับเต่า
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าฟุ้งนา
6	ย้ายโหลด SVA 1 ไปจ่ายจาก TTN 4						
7	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
8	SVA01S-02	ปลด	สับ		ทรน.		DIS เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
9	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
10	SNR-2222A	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
11	SNR-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไข่มืด
12	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	R เขาดับเต่า
13	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าฟุ้งนา
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ของกฟผ. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	R เขาดับเต่า
17	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
18	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าฟุ้งนา
19	ย้ายโหลด SVA 1 กลับจาก TTN 4						
20	SNR-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไข่มืด
21	SNR-2222A	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
22	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
23	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
24	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
25	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	R เขาดับเต่า
27	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าฟุ้งนา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							