



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตททา

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟป.

## วิทย์ขอตัดไฟ

วันที่

จำนวน 0000 บ. (ก3)

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานี สมุทรสาคร 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN1-KT2A	4 ก.ค. 65	07.30 น.	16.30 น.	5 Year Inspection Breaker	SN1 22122	SN1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(โปรดระบุ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ กฤษณ์ ตำแหน่ง

- มีสายเคเบิลใยแก้วข้ามสาย 1.1  มีโคกขี้สารุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วข้ามสาย

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ เขตฟ.2 กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ | วงจร/หม้อแปลง SN1-KT2A จาก SN1 22122 ถึง SN1 2227, SMA2BVB-01

ในวันที่ 4 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสายซึ่งเลขที่ 1103/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราชบุรีนิคม | ผู้ประสานงานการขอตัดไฟ กฤษณ์ อภิรักษ์

(กฤษณ์ อภิรักษ์)

วตก. 6 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.บ.ว.(ก3) ผจก. กฟก. กค.

ขั้นตอนการสวชชช 2 แผ่น  
แผนผังแนบอนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 - ศูนย์ฯ SMA

เพื่อทราบ และแจ้งพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร1 (SN1-KT2A,SN1 22122)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SN1 22122 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1103/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพนิต ราษฎร์นิยม	วันที่ 27 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=-2.34MW.
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=23.28MW.
4	<b>ย้ายโหลด SN1-KT2A ไปจ่ายจาก SN1-KT1A</b>						
5	SMABVB-03	ปลด	สับ		SMA	-	ขนานบัส
6	SMA02BVB-01	สับ	ปลด		SMA	-	INCOMING 2
7	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ SN1-KT2A</b>						
8	SN1-22122	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	SN1-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	SMA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA	-	INCOMING 2
11	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่1</b>							
12	<b>เมื่อกฟผ.ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
13	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	SMA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA	-	INCOMING 2
15	SN1-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
16	SN1-22122	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
17	<b>ปรับแรงดัน SN1-KT2A ที่ 22.6 kV.</b>						
18	<b>ย้ายโหลด SN1-KT2A กลับจาก SN1-KT1A</b>						
19	SMA02BVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	INCOMING 2
20	SMABVB-03	สับ	ปลด		SMA	-	ขนานบัส
21	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-





## บันทึก

ที่ ทจล-ส. 24579 /2565  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv.  
วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN1-KT2A (SN1 22122, 2227)
งานที่ทำ	-5 Year Inspection Breaker
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 04	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	จันทร์	ที่ 04	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563  
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.