



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๑๑๑๑/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิลาศวรรณ์ชด

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๖ ส.ค. ๖๗	๑๓:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้ากระทบแบน ๕ เพื่อตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KTE-TP1 จาก KTE01TP-01 ถึง KTE01BVB-01
ในวันที่ 6 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1105/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีร์วิธน์ แก้วฉวีนิค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

2 ส.ค. 67

(นาย จีร์วิธน์ แก้วฉวีนิค)
วศก.5 ๒๒๗๖ ๙๖.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กปบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KTE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทบู่มแบน 5 (TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ส.ค. 67	เวลา 13.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบน้ำมันรั่ว
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 2 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	โหลด 11 MW
2	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	โหลด 24 MW
3	ย้ายโหลด KTE INC.1 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KTE INC.2						
4	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE	-	ขนานบัส
5	KTE01BVB-01	สับ	ปลด		KTE	-	INCOMING 1
6	เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	KTE01YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTE01YS-01	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
9	KTE01YS-02	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
10	KTE01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE	-	INCOMING 1
11	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
12	แจ้งหน่วยงานตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
13	KTE01BVG-01	ปลด	สับ		KTE	-	กราวด์ INC1
14	แจ้งหน่วยงานลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้						
15	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
18	KTE01BVG-01	สับ	ปลด		KTE	-	กราวด์ INC1
19	KTE01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTE	-	INCOMING 1
20	KTE01YS-01	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
21	KTE01YS-02	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
22	KTE01YB-01	ปลด	สับ		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ตรวจสอบพร้อมปรับแรงดัน KTE-TP1 ประมาณ 22.6 kV						
24	ย้ายโหลด KTE INC.1 ทั้งหมดกลับจาก KTE INC.2						
25	KTE01BVB-01	ปลด	สับ		KTE	-	INCOMING 1
26	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
28	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
สิ้นสุด Switching							