



# วิทยขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปน) ๑๐๒๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสุธรรมชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทรว. ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๔ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายจุดจัมพิดเดอร์ ๕ ไปจัมพิดเดอร์ ๔  <b>เร่งด่วน</b>	จุดจัมปาก ซอยข้างวัด โคกขาม	DIS ชั่วคราว ตลาดนัดวัด โคกขาม	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสร.ศ.ส.ส.ร. สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.น. โทร ๐๘๑-๘๘๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยข้างวัดโคกขาม (SMF05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ย้ายจุดจัม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1107/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	31 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
3	SMF-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
4	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	CB	
5	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	CB	
6	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	CB	
7	SXA-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
8	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	CB	
9	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	CB	
10	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วนไปรับไฟจาก SXA07						
11	SMF01S-20	ปลด	สับ		คกข.	SCADA SF6	ประตู 3 นิคมสินสาคร
12	SMF05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.	SF6	ชอยวัดโคกขาม ก่อนประตู 2
13	DIS ชค. SMF05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	ตลาดนัดวัดโคกขาม
14	SMF01S-20	สับ	ปลด		คกข.	SCADA SF6	ประตู 3 นิคมสินสาคร
15	เมื่อ Hotline 22kV พร้อมปฏิบัติงาน เวลา 08.00น.						
16	แจ้ง Hotline 22kV ทำการย้ายจุดจัมบริเวณปากชอยวัดโคกขามจากวงจร SMF05 ไปจัมกับวงจร SMF09 แบบมีไฟ ตามผังแนบ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
17	เมื่อ Hotline 22kV ทำการย้ายจุดจัมบริเวณปากชอยวัดโคกขามจากวงจร SMF05 ไปจัมกับวงจร SMF09 แบบมีไฟ ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
18	ย้ายโหลด SMF09 บางส่วนกลับจาก SXA07						
19	SMF01S-20	ปลด	สับ		คกข.	SCADA SF6	ประตู 3 นิคมสินสาคร
20	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		
21	DIS ชค. SMF05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.	DIS	ตลาดนัดวัดโคกขาม
22	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		
23	SMF05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.	SF6	ชอยวัดโคกขาม ก่อนประตู 2
24	SMF01S-20	สับ	ปลด		คกข.	SCADA SF6	ประตู 3 นิคมสินสาคร
25	กฟส.คกข. อาจจะทำการรื้อถอน DIS ชค. ตลาดนัดวัดโคกขาม (SMF05) ด้วย หลังจากย้ายโหลดทั้งหมดกลับสภาพปกติ โดยวิธี Bypass ดำเนินการโดย Hotline 22kV						
26	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
27	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
28	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	CB	
29	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	CB	
30	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	CB	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			
32	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		CB	
33	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		CB	
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								



