

Switching Deadline

19 ก.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบข.(บอ.) 2866/2566

ชื่อผู้รับ นายพทนนท พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน

ผบอ.กบข.ก.3

จะขอตัดไฟแรงดันเพื่อซ่อมแซมตู้คอนโทรลรีโคลสเซอร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

สถานีเขื่อนวชิราลงกรณ์ รหัสสั่งการ VLABR-01 ตามแผนผังสั่งเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ลำดับที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	VLABR-01	20 ก.ค. 66 6.00 น.	20 ก.ค. 66 16.00 น.	ซ่อมแซมตู้คอนโทรลรีโคลสเซอร์	รีโคลสเซอร์	รีโคลสเซอร์	นายนิติชัย เกิดความสุข โทร 085-290-8434

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิติชัย เกิดความสุข ตำแหน่ง พชง.6 โทร 085-290-8434

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- 1 มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2 ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง

อก.บข.ก.3

สำหรับแผนการควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.บข.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ VLA 1 จาก Reclorer ถึง
ในวันที่ 20 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1108/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย

พิชิต กลิ่นประทุม

ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผบ.ชิตนนท์ เกิดความสุข

17 ก.ค. 66

.....
(นายจิรวัฒน์ ๒๖/๓๓/๖๖)
อก.๕ ๒๓๓๓ ๒๕. กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป

จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนวชิราลงกรณ์ (BR-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค. 66	เวลา	10.00 น.	ถึงเวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขซ่อมแซม Recloser		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1108/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	18 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพิภภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายสถาพร, นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
4	VLABR-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R -
5	VLABR-02	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R -
6	ย้ายโหลด VLA 1 ไปจ่ายจาก VLA 2						
7	VLAVS-03	ปลด	สับ		ทภ.		SF6 หน้าสถานีฯ เชื้อน
8	VLA01S-02	ปลด	สับ		ทภ.		DIS หน้าสถานีฯ วชิราลงกรณ์
9	VLAVS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 หน้าสถานีฯ เชื้อน
10	VLABR-01	สับ	ปลด		ทภ.		R -
11	แจ้งหน่วยงานทำการ ปลด สวิตช์ไบเมตดด้าน Load VLABR-01						
12	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กบข.(ก.3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
14	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
15	VLABR-02	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R -
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
19	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
20	VLABR-02	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R -
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	แจ้งหน่วยงานทำการ สับ สวิตช์ไบเมตดด้าน Load VLABR-01						
23	ย้ายโหลด VLA 1 กลับจาก VLA 2						
24	VLABR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทภ.		R -
25	VLAVS-03	ปลด	สับ		ทภ.		SF6 หน้าสถานีฯ เชื้อน
26	VLA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทภ.		DIS หน้าสถานีฯ วชิราลงกรณ์
27	VLAVS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 หน้าสถานีฯ เชื้อน
28	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
29	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
30	VLABR-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R -
31	VLABR-02	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							