



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 ก.ค. 66

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเขต ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟภ.สข.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปักเสาคู่และพาดสายแรงสูง หลังริโคลสเซอร์โรงเรียนเมือง
DOA๐๔R-๐๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ คจ.	๒๗/๐๗/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปักเสา และพาดสาย ระยะทาง ๓ กม.	DOA๐๔R-๐๑ โรงเรียนเมือง	สุครระบบ จำหน่าย	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ นายวรพล สุทธิไกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ท.จ. (สข.) โทร. ๐๙๑-๙๗๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเขตฯ.....)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟภ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DOA๐4 จาก DOA๐4R-01 ถึง สครระบบจำหน่าย
ในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐8:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1109/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย จิรวีวัฒน์ แก้ววัฒนิก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อ.ก.บ.บ. สุวรรณประทีป
17 ก.ค. 66

(นาย จิรวีวัฒน์ แก้ววัฒนิก)

๐๙๓.๕ ๖๓๗๗ ๒๕.๓๖.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ สข.

อก.บ.บ.(ก.๓),

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หลังรีโคลสเซอร์โรงเรียนเมืองสุพรรณ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ก.ค. 66 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ รื้อถอนปีกเสา พาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1109/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นายสุรีมนางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมนช, วรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA04R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R รร.เมืองสุพรรณ
3	แจ้ง บ.เศรษฐีสู่สุพรรณ,สุพรรณเงินเนอเรชั่น หยุดขนานไฟเข้าระบบ						
4	DOA04S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หน้า บ.เศรษฐีสู่สุพรรณ
5	D/O สุพรรณเงินเนอเรชั่น	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		หน้าสุพรรณเงินเนอเรชั่น
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
7	DOA04R-01	สับ	ปลด		สพ.		R รร.เมืองสุพรรณ
8	SW.Load DOA04R-01	สับ	ปลด		สพ.		R รร.เมืองสุพรรณ
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
17	SW.Load DOA04R-01	ปลด	สับ		สพ.		R รร.เมืองสุพรรณ
18	DOA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.		R รร.เมืองสุพรรณ
19	D/O สุพรรณเงินเนอเรชั่น	ปลด	สับ		สพ.		หน้าสุพรรณเงินเนอเรชั่น
20	DOA04S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 หน้า บ.เศรษฐีสู่สุพรรณ
21	แจ้ง บ.เศรษฐีสู่สุพรรณ,สุพรรณเงินเนอเรชั่น ขนานไฟเข้าระบบได้						
22	DOA04R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R รร.เมืองสุพรรณ
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยในวันที่...๒๗...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DOA๐๔R-๐๑ โรงเรียนเมือง...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงDOA๐๔R-๐๑...โดยมีรายละเอียดที่ติดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ที่เคอร์ ..๔.. สถานีฯ ...คอนเจ็คต์... ตั้งแต่บริเวณ ...DOA๐๔R-๐๑ รีโคลสเซอร์โรงเรียนเมือง กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองระย้า ตำแหน่ง พชง.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกร ..ตำแหน่ง ผ.ผ.ก.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

๑. ตรวจสอบพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ชุดแก๊ไฟฟ้า สพ. ทรีปรีโคลสเซอร์โรงเรียนเมืองDOA๐๔R-๐๑
๓. ตรวจสอบไฟดับชุดทีมแก๊ไฟช็อตกราวด์ ๓จุด
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

๕๒.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐