



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ คະณา

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ 3/5/64
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(๓๑)

Switching Deadline

3 พ.ค. 64

น.ส.

3/5/64

ด้วย กฟต.๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีฯ สฟฟ.โพธาราม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น
ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTS01 PTS02	๖ ก.ย.๖๔ ๗ ก.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น.	ขอฝากโหลด วงจร PTS01 PTS02 เพื่อปักเสาไฟฟ้า ระบบ ๑๑๕ เควี รองรับ การก่อสร้างระบบ ๑๑๕ เควี ของวงจร สฟฟ. โพธาราม ๒ - สฟฟ.หนอง ปลาหมอ	-	-	กฟต.๑

ผู้ประสานงาน ชื่อ นายเพชรรัตน์ ชินะ ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๙๙๑๔๙๖๕๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมศักดิ์ คະณา
(นายสมศักดิ์ คະณา)
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(๓๑)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ PTS1 จาก - ถึง -
ในวันที่ 6-7 ๐๖.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1109

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต วัฒนสุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเพชรรัตน์ ชินะ

30 พ.ค. 64

นายเพชรรัตน์ ชินะ
(นายเพชรรัตน์ ชินะ)
๐๘๐.๓๗๕.๑๖๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. 19/5 ๕๖๗

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯโพธาราม 2 (ศูนย์เพชรบุรี)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6, 7 ก.ย.64	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟต.1	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1109/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 31 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 1. นายคุณณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		วันที่ 31 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดฝากช่วงเช้า ย้ายโหลดกลับช่วงเย็น ทั้ง 2 วัน						
3	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
4	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 2.5 MW
5	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		-
6	PTS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1		- โหลด 4.0 MW
7	ย้าย PTS 1 ไปจ่ายจาก NOM 5						
8	PTS07S-08	ปลด	สับ		นปม.		SF6 มาบแค
9	PTS01VB-01	สับ	ปลด		กฟต.1		-
10	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-
11	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
14	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
15	ย้าย PTS 1 กลับจาก NOM 5						
16	PTS01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟต.1		-
17	PTS07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 มาบแค
18	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-
19	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
20	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		-
21	PTS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑)

ถึง กปบ.(ก.๓)

เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 1744/2564

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอฟากโหลด ระบบ ๒๒ เควี

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กฟอ.โพธาราม มีแผนงานปักเสาไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี รองรับการก่อสร้างระบบ ๑๑๕ เควี ของวงจร สฟฟ.โพธาราม ๒ - สฟฟ.หนองปลาหมอ บริเวณหน้า สฟฟ.โพธาราม ๒ นั้น

ในการนี้ กปบ.(ต.๑) จึงขอนำโหลดของ วงจร ๑ (บางส่วน) และ วงจร ๒ (บางส่วน) สฟฟ.โพธาราม ๒ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าในสังกัด กฟก.๓ เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๖ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๑. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๒ รหัส PTS01VB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.หนองปลาหมอ รหัส NOM05VB-01

- สับ PTS7S-08 (มาบแค) โหลดประมาณ 4.0 MW

๒. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๒ รหัส PTS02VB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.หนองปลาหมอ รหัส NOM02VB-01

- สับ PTR7S-46 (บ้านหนองไก่อ้น) โหลดประมาณ 1.0 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ คະณา)

อก.ปบ.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 1744/2564

เรียน ผจก.กฟอ.พชร., กฟย.นกว.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ คະณา)

อก.ปบ.(ต.๑)

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔