



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วนที่สุด

Switching Deadline

21 ก.ค. 66

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๑๕๐๓ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)
 ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA4YB-01	24 ก.ค. 66 ถึง 6 ส.ค. 66	08.00	17.00	งานก่อสร้างปัก ตอม่อสะพาน / สะพาน 6	- NCA4YS-05	- NCA4YS-06 - NCA4YS-07	นายอรุณ ปิ่นทอง ชผ.ปป. กฟอ.นช 081-9819795
3.	NCB06	24 ก.ค. 66 ถึง 6 ส.ค. 66	ดัดยาว 14 วัน			- เปิด DDE ปากทางแบบมู	- NCB06S-02 - NCB06S-03 - NCB02S-08	
4.	NCB07	24 ก.ค. 66 ถึง 6 ส.ค. 66	08.00	17.00		- DIS ชค. ก่ายเดี่ยวเรือ ห้อยขา	- NCB07S-02 - DIS ชค. ตรงข้ามรถตู้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่ง วศก.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบ
 ก่อนปฏิบัติงาน)


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
 ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ

NCA4YB-01 ขอตัด 8.00-17.00 น. ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2566 ถึง 6 ส.ค. 2566 ✓
 NCB06 ขอตัดยาว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2566 ถึง 6 ส.ค. 2566 ✓
 NCB07 ขอตัด 8.00-17.00 น. ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2566 ถึง 6 ส.ค. 2566 ✓

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กรมทางปักษ์เสาใกล้สายแรงสูง บริเวณสะพาน6					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ค. 66	- 6 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.นช.	งานที่ทำ	ดับไฟให้กรมทางทำงาน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1110/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี				วันที่	20 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	20 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	20 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวุฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟเพื่อให้ กรมทางหลวงปฏิบัติงานใกล้แนวสายแรงสูง เท่านั้น จึงไม่มีการ Short Ground						
2	-สายส่ง 115 เควี และวงจร NCB07 ดับไฟตอนเช้า และจ่ายไฟตอนเย็นทุกวัน						
3	-วงจร NCB006 ดับไฟยาวต่อเนื่องจนกว่างานจะแล้วเสร็จ						
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
5	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ รหัส NCB2YB-01 และใบมีด รหัส NCB2YS-02,03 สถานะ OPEN						
6	ตรวจสอบ Load Break Switch รหัส NCB4YS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร สถานะ OPEN + ล็อคกุญแจ						
7	ตรวจสอบ SF6 รหัส NCB02S-08 ธนาคาร รกส. สถานะ OPEN + ล็อคคาน						
8	ตรวจสอบ SF6 รหัส NCB06S-02 ฟาร์มลิขิต สถานะ OPEN + ล็อคคาน						
9	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
10	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
11	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		L = 1.6 MW
12	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		L = 2.6 MW
13	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		L = 2.5 MW
14	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
15	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L = 2.1 MW
16	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
17	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		L = 2.3 MW
18	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	- ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NCA06						
20	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
21	NCB06S-03	สับ	ปลด,ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
22	- ย้ายโหลด NCB07 บางส่วน กลับมาจ่ายไฟจาก NCB07 (ย้ายโหลดเข้า SAC09 ไว้เนื่องจากโหลด BPP)						
23	NCB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB
24	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB ขนานบัส
25	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.		SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
26	DIS ชค. NCB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS กว๊ายเดี่ยวห้อยขา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCB01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
28	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB ขนานบัส
29	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
30	แจ้ง Hotline ให้ตัด DDE วงจร NCB06 บริเวณปากทางแบบบูอิน ได้ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
31	เมื่อ Hotline ตัด DDE วงจร NCB06 บริเวณปากทางแบบบูอิน แล้วเสร็จ						
32	DIS ชค. NCB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ตรงข้ามรถตู้
33	NCA04YS-07	สับ	ปลด, ล็อคคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
34	NCA04YS-05	สับ	ปลด, ล็อคคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามฟาอัส
35	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
37	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
38	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
39	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
40	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
41	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
42	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
43	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
46	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 24 ก.ค. 66						
47	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ช่วงเย็นของวันที่ 24 ก.ค 66						
48	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
49	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
51	DIS ชค. NCB07	ปลด	สับ		นช.		DIS กว๊วเตี้ยวห้อยขา
52	NCA04YS-05	ปลด	สับ, ล็อคคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามฟาอัส
53	NCA04YS-07	ปลด	สับ, ล็อคคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
54	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
55	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	สิ้นสุด Switching ช่วงเย็นวันที่ 24 ก.ค 66						
57	สวิตชิงวันที่ 25 ก.ค. 66 ถึง 5 ส.ค. 66						
58	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
59	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
61	DIS ชค. NCB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS กว๊วเตี้ยวห้อยขา
62	NCA04YS-07	สับ	ปลด, ล็อคคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	NCA04YS-05	สับ	ปลด, ล็อกคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามฟาส
64	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
65	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
66	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
67	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
69	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ช่วงเย็น						
70	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
71	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
73	DIS ชค. NCB07	ปลด	สับ		นช.		DIS กว้างเดี่ยวห้อยขา
74	NCA04YS-05	ปลด	สับ, ล็อกคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามฟาส
75	NCA04YS-07	ปลด	สับ, ล็อกคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
76	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
77	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	สิ้นสุด สวิตชิงวันที่ 25 ก.ค. 66 ถึง 5 ส.ค. 66						
79	สวิตชิงวันที่ 6 ส.ค. 66						
80	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
81	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
83	DIS ชค. NCB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS กว้างเดี่ยวห้อยขา
84	NCA04YS-07	สับ	ปลด, ล็อกคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
85	NCA04YS-05	สับ	ปลด, ล็อกคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามฟาส
86	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
87	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
88	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
89	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
91	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ช่วงเย็น						
92	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
93	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
94	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
95	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
96	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
97	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
98	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
100	แจ้ง Hotline ให้จัม DDE วงจร NCB06 บริเวณปากทางแบบบูอิน ได้ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
101	เมื่อ Hotline จัม DDE วงจร NCB06 บริเวณปากทางแบบบูอิน แล้วเสร็จ						
102	DIS ชค. NCB07	ปลด	สับ		นช.		DIS ตรงข้ามรถตู้
103	NCA04YS-07	ปลด	สับ, ล็อกกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
104	NCA04YS-05	ปลด	สับ, ล็อกกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามฟาอีส
105	- ย้ายโหลด NCB07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAC09 (ย้ายโหลดเข้า SAC09 ไว้เนื่องจากโหลดโหลด BPB)						
106	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB ขนानบัส
107	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.		SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
108	DIS ชค. NCB07	ปลด	สับ		นช.		DIS กว๊ยเตี้ยวห้อยขา
109	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.		SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
110	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB ขนานบัส
111	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB
112	- ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน กลับจาก NCA06						
113	NCB06S-03	ปลด, ล็อกคาน	สับ		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
114	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
115	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
116	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
117	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
118	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
119	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
120	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
121	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
122	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
123	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
124	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

