

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทผด.(ปบ) 713 /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุ์

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนเนื่องจากกรมทางหลวงจะดำเนินการยกคานมอเตอร์เวย์

สถานีท่ามะกา.๓ ตามแผนผังสิ่งเชงแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๔	๒ ก.ย. ๖๔	๐๔.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน เนื่องจากกรมทางหลวงจะ ดำเนินการยกคานมอเตอร์เวย์ DIS TMK ๐๔S-๑๗ (แยกบ้านเด่น) ถึง DIS ชั่วคราวหน้าห้องเส็ก สถานี	DIS TMK ๐๔S-๑๗ (แยกบ้านเด่น)	DIS ชั่วคราว หน้าห้องเส็ก สถานี	นาย ไชตรี เบ็ญญู โทร ๐๙๓-๔๕๕๘๖๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.๑ ส.สนวนแม่ (ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ชนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ชน.ปบ โทร ๐๙๕-๙๖๖๒๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขาด หคส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เวียง อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด TMK04 จาก TMK9S-17 ถึง DIS ชั่วคราวหน้าห้องเส็กสถานี  
ในวันที่ 2 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิงเลขที่ 1110 /64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิกัด..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ก๓)

เวียง ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อก.บช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....  
(นายชณวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร)  
๐๙๓-๔๕๕๘๖๖๖

ขั้นตอนการสวิงชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี) -



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ม.1 ต.สนามแย้				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ยกคานมอเตอร์เวย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1110/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	26 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายฤชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุริ, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		- วัดครีอพั่น
3	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	- แยกวัดหนองลาน
4	- ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก TMK07						
5	TMK07S-13	ปลด	สับ		รถ ทมก.		SF6 บ้านเด่น
6	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ทมก.		DIS บ.น้องเล็กสถาปัตย์
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
8	TMK09S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ทมก.		DIS แยกบ้านเด่น
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		- วัดครีอพั่น
13	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	- แยกวัดหนองลาน
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
17	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
18	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		- วัดคร้อพั่น
19	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	- แยกวัดหนองลาน
20	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	TMK09S-17	ปลด	สับ		รถ ทมก.		DIS แยกบ้านเด่น
22	- ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนกลับจาก TMK07						
23	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ ทมก.		DIS บ.น้องเล็กสถาปัตย์
24	TMK07S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ทมก.		SF6 บ้านเด่น
25	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		- วัดคร้อพั่น
26	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	- แยกวัดหนองลาน
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

