



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กส.พร. (ปบ) 02596
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟ ๑๕ KV ปรับปรุงระบบ ๒๒ KV รองรับสถานีอ้อมใหญ่ ตาม
แผนผังสิ่งเขยแแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงาน/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|--------|-----------|--------------------------------|
| ๑ | OYL&YS | ๒๐ ก.ค.๖๖ | ๐๘.๓๐ | ๑๖.๓๐ | ตัดไฟพาดสาย ๒๒ KV รองรับสถานีอ้อมใหญ่ (ฝั่งวงจร ๒,๗,๘) | OYM&YB | OYL&YS-๐๗ | นายนพดล ปักษาทะ ๐๘๘-๙๕๖๒๖๕๙ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ตรงข้ามอบต.บางเคย - ตรงข้ามสถานีอ้อมใหญ่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ OYL&YS. ฟีดเดอร์ OYL&YB. จาก OYL&YS-๐๗
 ในวันที่ 20 กค 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1111/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย คจก.ค. จิตระกษะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางปวีณา ผูกฉิม

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
๐๘๖ ๓๑๗๗๗๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. สพร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี - OYM -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | OYN04YB-01 - OYL04YS-07 (บางเตยซอย 4) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 ก.ค. 66 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 |
| 3. ผู้ขอทำงาน | สพร. | งานที่ทำ | พาดสาย 22 เควี (ใต้ไลน์ 115 เควี) | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1111/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | | วันที่ | 19 กรกฎาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 19 กรกฎาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 19 กรกฎาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | | 1. นายสถาพร, จริวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | | |
| ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ 115 เควี Close Loop NCA01YB-01 , NCA05YB-01 อยู่ | | | | | | | |
| 1 | OYM04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 2 | OYL04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYL | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 3 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 4 | OYM04YB-01 | สับ | ปลด | | OYM | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 5 | OYM04YS-01 | สับ | ปลด | | OYM | - | ใบมีด 115 เควี |
| 6 | OYM04YS-03 | สับ | ปลด | | OYM | - | ใบมีด 115 เควี |
| 7 | OYL04YS-07 | สับ ล็อคกุญแจ | ปลด ล็อคกุญแจ | | สพร. | AB | บางเตยซอย 4 |
| 8 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สพร.ทราบ | | | | | | |
| 9 | แจ้งให้ กฟอ.สพร.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 10 | OYL04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYL | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 11 | แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| *****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***** | | | | | | | |
| 12 | เมื่อชุด กฟอ.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 13 | OYL04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYL | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 14 | OYM04YS-01 | ปลด | สับ | | OYM | - | ใบมีด 115 เควี |
| 15 | OYM04YS-03 | ปลด | สับ | | OYM | - | ใบมีด 115 เควี |
| 16 | OYL04YS-07 | ปลด ล็อคกุญแจ | สับ ล็อคกุญแจ | | สพร. | AB | บางเตยซอย 4 |
| 17 | OYM04YB-01 | ปลด | สับ <i>ปิด 22 "OFF" Auto Reclose</i> | | OYM | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18 | OYM04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 19 | OYL04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYL | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| *****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***** | | | | | | | |

