



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบษ.(บฟ.) ๒๒๑๔/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒YB-๐๑	๔-๘ ก.ค. ๖๕	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YB-๐๑ และ ดับสายส่งช่วง สฟ.นครปฐม๓ - สฟ.นครปฐม๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YS-๐๒ และ NPT๒YS-๐๓			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๔YB-๐๑	๑๑-๑๕ ก.ค. ๖๕	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๔YB-๐๑ และ ดับสายส่งช่วง สฟ.นครปฐม๑ - จุดปลดสายหน้า สฟ.นครปฐม๑ (ให้ Hotline ปลด) เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๔YS-๐๒ และ NPT๔YS-๐๓			
๓	๓YB-๐๑	๑๘-๒๒ ก.ค. ๖๕	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๓YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๓YS-๐๒ และ NPT๓YS-๐๓			
๔	๕YB-๐๑	๒๕-๒๙ ก.ค. ๖๕	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๕YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๕YS-๐๒ และ NPT๕YS-๐๓			
๕	Main Bus ๑๑๕ KV.	๑-๑๒ ส.ค. ๖๕	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ดับ Main Bus ๑๑๕ KV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YS-๐๑, NPT๓YS-๐๑, NPT๔YS-๐๑, NPT๕YS-๐๑ และ NPTBYS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT2Y จาก NPT2YS-01 ถึง NPT2YS-02, 03  
ในวันที่ 4-8 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1111/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ตันติเกียรติ ประธานงานการขอตีไฟกับ ทยนพดล ด้ล๑๑  
28 ธ.ย.๕๖

รศพร ตันติเกียรติ  
(๐๐๓.๗ แทน นพ.ดพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.นธ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี นครปฐม 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๑ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 1 (NPT02YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-8 ก.ค.65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมีด 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1111/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกริจ		วันที่ 28 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคุมสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ BPB07YB-01 - BPB09YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	NPV02YB-01	Auto	Manual		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NPT02YB-01	Auto	Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPV02YB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NPT02YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPV02YS-01	สับ	ปลด		NPV		- ใบมีด 115 เควี
7	NPV02YS-02	สับ	ปลด		NPV		- ใบมีด 115 เควี
8	NPT02YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ใบมีด 115 เควี
9	NPT02YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ใบมีด 115 เควี
10	แจ้ง กบข.(ก3) Test ไฟ และ Short ground พร้อมทั้งลง We Safe						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	ตรวจสอบ NPT02YS-03 ให้ปลดอยู่						
14	NPV02YS-01	ปลด	สับ		NPV		- ใบมีด 115 เควี
15	NPV02YS-02	ปลด	สับ		NPV		- ใบมีด 115 เควี
16	NPT02YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ใบมีด 115 เควี
17	NPT02YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ใบมีด 115 เควี
18	NPV02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	NPT02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	NPV02YB-01	Manual	Auto		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NPT02YB-01	Manual	Auto		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							