



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

## Switching Deadline

02/08/67

เลขที่ ก.3.นฐ.(ปบ) 618 /2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม4 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPV02	3 สิงหาคม 2567	09.00	17.00	สับ เปลี่ยน SF6 กรณีจำเป็น แรงดัน เนื่องจากชำรุด บริเวณ หน้าเซ็นทรัล NPV02S-10	NPV02S-10 หน้า เซ็นทรัล		นายธรรมรงค์ ชุน เที่ยงธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ โปธิรัชต์ ตำแหน่ง ทน.ปบ. โทร. 084-6695431

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- / พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat :  
3.2 สิ้นสุด Lat :

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPV2 จาก NPV2S-10 ถึง -  
ในวันที่ 3 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1112/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร ไชยพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โปธิรัชต์

2 ส.ค. 67

(นาย จีระชนันท์ บัวอวมงคล )

อ.ก.5 67 กน. ผค.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. กฟส. นครปฐม

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณหน้าเซ็นทรัล

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าเซ็นทรัล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 (กรณีเร่งด่วน)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1112/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	2 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	2 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	2 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณกรินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
3	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	โหลด 3.76 MW
4	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW	-	-
5	NPW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW	-	โหลด 3.25 MW
6	ย้ายโหลด NPV02 บางส่วน ฝาก NPW03						
7	NPV02S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าเซ็นทรัล (Loop Line)
8	NPV02S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าเซ็นทรัล
9	คง "OFF" Auto Reclose วงจร NPV02 และ NPW03 ไว้ทั้ง 2 วงจร จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ดำเนินการเปลี่ยน SF6 รหัส NPV02S-10 บริเวณหน้าเซ็นทรัล ได้ (ดำเนินการด้วยวิธี Hotline)						
12	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
13	NPW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPW	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ SF6 ที่เปลี่ยนใหม่ รหัส NPV02S-10 บริเวณหน้าเซ็นทรัล อยู่สถานะ "ปลด" พร้อมล๊อคคาน						
16	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
17	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW	-	-
18	ย้ายโหลด NPV02 บางส่วน กลับจาก NPW03						
19	NPV02S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 หน้าเซ็นทรัล
20	NPV02S-11	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าเซ็นทรัล (Loop Line)
21	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
22	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV	-	-
23	NPW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPW	-	-
24	NPW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

