



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 ก.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ลข.-(กท.) สรพ/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ลข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ลข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เลขวัญ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
F๗	๓๑ ก.ค.๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ต.มม. (บริเวณสามแยกบ้านหนองเสือ)	DIS ชั่วคราว บ้านหนองเสือ	SF6 รหัส LWA7S-03	นายอรรถวุฒิ เปี่ยมชัย โทร ๐๙๒-๙๑๖๒๙๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองเสือ บ้านหนองสารแดร บ้านพรหมณี บ้านหนองอี่พัง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุพจน์ น้ำใจดี ตำแหน่ง ทผ.ก.บ. โทร ๐๘๑-๑๙๘๒๔๑๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____ 18.7.66
(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ลข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

*** เริ่มตัดตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 66 ถึง 26 ส.ค. 66
*** วันที่ 31 ส.ค. 66 ปลด D/F ไลน์ชั่วคราวขามถนน 5 จุด
*** กรณีฉุกเฉินสามารถจ่ายไฟได้

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ LWA7 จาก Dis ชั่ว. บ้านหนองเสือ ถึง LWA7S-03

ในวันที่ 31 ก.ค. 66 ตั้งแต่วเวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1113/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่วเวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่วเวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นายสุวิทย์ คุ้มใจจง ประสานงานการขอตัดไฟกับ _____

(นางคำพิลา พรศิริ)
ผ.ก.ร.กท.จ.พ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. ลข., กฟส. ๓๑, กฟส. ๓๒
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผ.จก. _____ (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วเวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณสามแยกบ้านหนองเสือ (พทอช).
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ลช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1113/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
3	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
4	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
5	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สระกระโจม
6	ย้ายโหลด LWA07 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก DOA07						
7	DOA07S-07	ปลด	สับ		นภช.		SF6 ทัดตาแทน
8	LWA07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นภช.		SF6 หนองอีพัง
9	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
10	LWA07S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลช.		DIS สามแยกหนองเสือ
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานพร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
15	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
16	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
17	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR สระกระโจม
18	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สระกระโจม
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
11	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
12	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
13	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
14	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
15	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สระกระโจม
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
18	ย้ายโหลด LWA07 (บางส่วน) กลับจาก DOA07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	LWA07S-09	ปลด	สับ		ลข.		DIS สามแยกหนองเสือ
20	LWA07S-03	ปลด	สับ		นคช.		SF6 หนองอีพัง
21	DOA07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นคช.		SF6 ท้าตาแทน
22	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
23	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
24	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR สระกระโจม
25	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สระกระโจม
สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด							

Handwritten note: *Handwritten text, possibly a signature or name, written vertically.*

Handwritten text: *Handwritten text, possibly a date or reference number, written vertically.*

Handwritten text: *Handwritten text, possibly a date or reference number, written vertically.*

Handwritten text: *Handwritten text, possibly a date or reference number, written vertically.*

Handwritten text: *Handwritten text, possibly a date or reference number, written vertically.*

