



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ กพส.เปบ ๑๑๕๕ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถิภพพงษ์ วงษ์พันธ์ุษา
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอดสังข์ทอง

Switching Deadline

วันที่ 15 ก.ย. 64

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ป.บ. (๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน รจก.กฟอ.บ้านพวงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านพวงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเคอร์ ๓,๙ สถานีไฟฟ้า บ้านพวงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA03	19 ก.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	บึงสา 14.30 น. พร้อมติดอุปกรณ์ห้ามเสา จำนวน 30 ต้น	KSA03S-09	KSA03S-11	นายสุภวิทย์ เกษมฉาย พงษ.6.ภจ. กท.ก3
๒.	KSA09	19 ก.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.		KSA09S-09	Dis ชั่วคราว	
๓.						บึงเจริญศักดิ์	ร้านตลาดสด	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.บ้านพวงแสน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศศิวิมลวีร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ช.ม.บ. โทร ๐๘๑-๙๖๑๙๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขารุด ผศ.ล.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขารุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขารุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอดสังข์ทอง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง รจก.กฟอ.บ้านพวงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ยศฟ.) กฟท.๓
เวียน อ.ก.บ.(ก.๓)

ยศฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พีดเคอร์ KSA3 จาก KSA3S-09 ถึง KSA3S-11
ในวันที่ 19 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตจิงเลขที่ 1113 / 64
✓ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 2 พีดเคอร์ KSA9 จาก KSA9S-09 ถึง DI, DT, ไร่ผดขาว
ในวันที่ 19 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตจิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย **ศศิวิมลวีร์ จิตติชานนท์** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นายศศิวิมลวีร์ จิตติชานนท์**

ถ้ารับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เวียน รจก. กฟอ.กพส.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสุเทพ หอดสังข์ทอง)
๑๐๙.๕๓๓ น. ๑


ขั้นตอนการสวิตจิง 3 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ยศฟ. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ KSA03,KSA09 บริเวณปั้มเจริญศักดิ์ ถึง ร้านคลาสตอล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 64	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1113/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 31 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายศุภสวัสดิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้งกฟอ.กพส.ทำการแจ้งบริษัทเครน (KSA03) หยุดขนานไฟ						
3	แจ้งกฟอ.กพส.ทำการแจ้งบริษัทชินิทกรีนเอ็นเนอร์ยี (KSA09) หยุดขนานไฟ						
4	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
7	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
8	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
9	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
10	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
11	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
12	- ย้ายโหลด KSA03 ไปจ่ายจาก KSA06						
13	KSA06S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกการบิน
14	KSA03S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 หน้าตู้ประเสริฐ
15	- ย้ายโหลด KSA03 ไปจ่ายจาก KSA09						
16	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		ขนานบัส
17	KSA03S-23	ปลด	สับ		กพส.		DIS ชารีนารีสอร์ท
18	KSA03S-22	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกคอนเตาอีฐ
19	- ย้ายโหลด KSA09 ไปจ่ายจาก SPO02 และ ย้ายโหลด KSA03 ไปจ่ายจาก SPO07						
20	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
21	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
22	Dis ชค. KSA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชค. ร้านคลาสตอล
23	KSA03S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 ปั้ม ปตท. กม.29

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		ขนานบัส
25	- ดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
26	KSA03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 ป้อนเจริญศักดิ์
27	KSA09S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 ป้อนเจริญศักดิ์
28	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
29	แจ้งกฟอ. กำแพงแสน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
30	แจ้งกฟอ. กำแพงแสน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
31	แจ้งกฟอ. กำแพงแสน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
32	แจ้งกฟอ. กำแพงแสน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
33	แจ้งกฟอ. กพส. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
34	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
35	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
36	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
37	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
38	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
39	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
40	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
41	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
42	หลังจากกฟอ. กพส. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด						
43	แจ้งกฟอ. กำแพงแสน ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
44	แจ้งกฟอ. กำแพงแสน ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
45	แจ้งกฟอ. กำแพงแสน ทำการปลด Short ground จุด G3 ออก						
46	แจ้งกฟอ. กำแพงแสน ทำการปลด Short ground จุด G4 ออก						
47	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
48	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
49	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
50	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
51	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
52	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
53	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
54	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
55	- จ่ายไฟ						
56	KSA03S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ป้อนเจริญศักดิ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
57	KSA09S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	ปั๊มเจริญศักดิ์
58	- ย้ายโหลด KSA09 กลับคืนจาก SPO02 และ ย้ายโหลด KSA03 กลับคืนจาก SPO07							
59	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA			ขนาบัส
60	KSA03S-11	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	ปั๊ม ปตท. กม.29
61	Dis ชค. KSA09	ปลด	สับ		กพส.		DIS	Dis ชค. ร้านคลาสตอล
62	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา (ล่าง)
63	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา (บน)
64	- ย้ายโหลด KSA03 ไปจ่ายจาก KSA09							
65	KSA03S-22	ปลด	สับ		กพส.		DIS	แยกดอนเตาอิฐ
66	KSA03S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		กพส.		DIS	ชาเร็นารีสปอร์ต
67	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA			ขนาบัส
68	- ย้ายโหลด KSA03 กลับคืนจาก KSA06							
69	KSA03S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	หน้าอุประเสริฐ
70	KSA06S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	แยกการบิน
71	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
72	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
73	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
74	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
75	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
76	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
77	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
78	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
***** สิ้นสุด Switching *****								

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

19 กันยายน 2564

