




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชค.คลอง 15 - Dis ชค.สะพานโคกหม้อ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1119 /2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	10 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายทศพรสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
4	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคกหม้อ
5	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านสระด่าน
6	<b>ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA03</b>						
7	DOABVB-01	ปลด	สับ		ดจ.		ขนานบัส
8	DBA03S-16	ปลด	สับ		ดจ.		Dis บ้านสระด่าน
9	Dis ชค ในไลน์ DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		Dis ชั่วคราวสะพานโคกหม้อ
10	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
11	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.</b>						
12	Dis ชค ในไลน์ DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		Dis ชั่วคราวคลอง 15
13	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดจ. รับทราบ</b>						
14	<b>แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1</b>						
15	<b>แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2</b>						
16	<b>เมื่อ กฟส.ดจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้</b>						
17	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
18	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
19	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
20	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านสระด่าน
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
21	<b>แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการปลด Short Ground จุด G1</b>						
22	<b>แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการปลด Short Ground จุด G2</b>						
23	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
24	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
25	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
26	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคกหม้อ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านสระด่าน
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	Dis ชค ในไลน์ DOA06	ปลด	สับ		ดจ.		Dis ชั่วคราวคลอง 15
30	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA03						
31	DOABVB-01	ปลด	สับ		ดจ.		ขนานบัส
32	Dis ชค ในไลน์ DOA06	ปลด	สับ		ดจ.		Dis ชั่วคราวสะพานโคกหม้อ
33	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		Dis บ้านสระด่าน
34	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
35	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
36	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
37	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคนหม้อ
38	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านสระด่าน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานรับประบบจำหน่าย สระดำน - R โคนหม้อ

