



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	115 เควี	๒๒ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไข CT ร้อน	DBN 7072	DBN 7077

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBN จาก DBN 7072 ถึง DBN 7077

ในวันที่ 21 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์อำไพ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

Phy
(พงษ์อำไพ พงษ์ศิริ)
วค.๕ แผนกผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 22 ก.ค. 66 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ แก๊ส CT ร้อน | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1120/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ | | วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายสุธี,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
3	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		
4	เมื่อศูนย์ลพบุรีพร้อมย้ายโหลด เวลา 08.00 น.						
5	ตรวจสอบสถานะ Low gas ที่ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ ปกติ						
6	DBA01YS-04	ปลด	สับ,ล๊อคกุญแจ		ดบ.		ABS ABS Bypass CSW
7	DBA01YB-02	สับ	ปลด		ดบ.		CSW หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช
8	แจ้งศูนย์ลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดร่วมกับกฟผ.ได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
9	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	แจ้งศูนย์ลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดกลับสภาพปกติร่วมกับกฟผ.ได้						
11	ตรวจสอบสถานะ Low gas ที่ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ ปกติ						
12	DBA01YB-02	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช
13	DBA01YS-04	สับ,ล๊อคกุญแจ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		ดบ.		ABS ABS Bypass CSW
14	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
15	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



กฟผ.

ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

บันทึก

ที่ หปก4-ส. 16/2566

เรียน

จาก แผนกปฏิบัติการระบบ 2

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

เรื่อง ขอย้ายโหลดสายส่ง 115 kV to PEA

โทรศัพท์ : 025905454

ที่สฟ.เดิมบางนางบวช

โทรสาร : 02-590-5456

วันที่ 20 ก.ค. 2566

ส่ง Fax.No. :วันที่.....

ส่ง E-Mail :วันที่.....

กฟผ. มีความจำเป็นต้องงดจ่ายไฟฟ้าตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ที่ขอย้ายโหลด : สถานีไฟฟ้าแรงสูง สฟ.เดิมบางนางบวช

1.อุปกรณ์ที่ทำงาน : 115 kV to PEA (DBN 7072,7077)

งานที่ทำ : เนื่องจาก แก๊ส CT.ร้อน บริเวณ สายส่ง 115 KV to PEA

วันและเวลาทำงาน : วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

วันและเวลา PEA ดำเนินการย้ายโหลดออก : วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานและขอข่า
สายส่ง 115 kV to PEA ที่สฟ.เดิมบางนางบวช ไปรับทางด้านอื่น ตามรายละเอียดในวันและเวลาดังต้น พ
ปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำ

(นายทรงศักดิ์ วนานุกัณฑ์)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการระบบ 4

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2651-5 โทรสาร : 02-4362-695