



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 2506 /2564

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS วงจร 01CVB-01, 02CVB-01, 03VB-01, 07VB-01 สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 7 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01CVB-01	4 ก.ย. 2564	09.00 น.	16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. รหัส 01CVB-01 2. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			นายสมนุญ ดิษฐคำเรือง โทร 094-5416651
2.	02CVB-01	4 ก.ย. 2564	09.00 น.	16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. รหัส 02CVB-01 2. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			
3.	03VB-01	4 ก.ย. 2564	09.00 น.	16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. รหัส 03VB-01 2. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			
4.	07VB-01	4 ก.ย. 2564	09.00 น.	16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. รหัส 07VB-01 2. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนุญ ดิษฐคำเรือง ตำแหน่ง พชง.5 โทร 094-5416651

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนุรณ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเคอร์ - จาก SM01CVB-01, SM02CVB-01
ในวันที่ 4 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1122 164

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3,4 ฟีดเคอร์ SMC3 จาก SM03VB-01, SMC7VB-01
ในวันที่ 4 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิเชล ทองม้อม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมนุญ ดิษฐคำเรือง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.3-คค.

อ.ก.บ.บ.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ทศ./ชม.		27 ส.ค. 64
รศค./พชง.		27 ส.ค. 64

(นายสมนุรณ สิงห์โตทอง)
อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SM6 (สมุทรสาคร 7))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร7 (SMG03,SMG07,CAP01,CAP02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1122/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนทงย้อย			วันที่	30 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายศุภสวัสดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		โหลด 8.3 MW
3	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		โหลด 21.8 MW
4	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 2.3 MW
5	SMG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 3.0 MW
6	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 0.5 MW
7	SMG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 1.2 MW
8	SMG01CVB-01	Auto	Manual		SMG		CAP.1
9	SMG02CVB-01	Auto	Manual		SMG		CAP.2
10	ย้ายโหลด SMG07 ไปรับไฟจาก SMG01						
11	SMG01S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากซอยเข้า สค.7 ชั่วคราว
12	SMG07VB-01	สับ	ปลด		SMG		CB
13	**ย้ายโหลด SMG03 ไปรับไฟจาก SMG04**						
14	SMG03S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 คอสะพานซอยหมู่สี่นาดี
15	SMG03VB-01	สับ	ปลด		SMG		CB
16	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 7 ทำการปลด Step ของ Cap.1 และ Cap.2 ออกทีละ Step						
17	SMG01CVB-01	สับ	ปลด		SMG		CB CAP.1
18	SMG02CVB-01	สับ	ปลด		SMG		CB CAP.2
19	SMG03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB
20	SMG07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB
21	SMG01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB
22	SMG02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
24	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
25	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
26	SMG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
27	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
28	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
30	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
31	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
32	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
33	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
34	SMG03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		
35	SMG07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		
36	SMG01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		
37	SMG02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		
38	ย้ายโหลด SMG07 กลับคืนจาก SMG01						
39	SMG07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB
40	SMG01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากชอยเข้า สค.7 ชั่วคราว
41	**ย้ายโหลด SMG03 กลับคืนจาก SMG04**						
42	SMG03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB
43	SMG03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		SMG		SF6 คอสะพานชอยหมู่สีน้ำตาล
44	SMG01CVB-01	ปลด	สับคง Manual		SMG		CB CAP.1
45	SMG02CVB-01	ปลด	สับคง Manual		SMG		CB CAP.2
46	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
47	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
48	SMG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
49	SMG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
50	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
51	SMG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
52	SMG01CVB-01	Manual	Auto		SMG		CAP.1
53	SMG02CVB-01	Manual	Auto		SMG		CAP.2
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							