



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
03/08/67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณรัชต์ .....	ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ .....	ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3) .....

ด้วย ก.บ.บ.บ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร 3 ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SMCBR-03 SMCBR-07	4 ส.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	แก้ไข Recloser ทำงานผิดปกติ	SMCBR-03 SMCBR-07	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายนิพนธ์ ผูกฉิม.....ตำแหน่ง.....โทร 085-2908434.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง <sup>SMCBR-07</sup> SMCBR-07 จาก <sup>SMCBR-03 07</sup> SMCBR-03 07 ถึง -  
ในวันที่ 4 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1123/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๖๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖

  
(นายพิชิตพงษ์ พิชิตพงษ์)  
อ.ก.บ.บ.แทน ผคฟ.


สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก3 ก.บ.บ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓, กฟภ. ๖๖๐

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. 1 (สถานี SMC)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ SMC
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 4 ส.ค. 67 ..... เวลา ..... 08.30 น. ..... ถึง ..... 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กสฟ.(ก.3) ..... งานที่ทำ ..... แกะไข Recloser ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 1123/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายขุนทอง ฝาเงิน ..... วันที่ ..... 2 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 2 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 2 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย .....
  1. นายพรภทร,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SMCBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		
4	SMCBR-07	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		
5	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
6	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
7	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		
8	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
9	- ย้ายโหลด SMC03 ไปรับไฟจาก KTB03						
10	KTB03S-07	ปลด	สับ		บจ.		SF6 เลียบคลองสีว่า
11	SMCBR-03	สับ	ปลด		SMC		
12	- ย้ายโหลด SMC07 ไปรับไฟจาก EKB06						
13	EKB06S-12	ปลด	สับ		สค.		SF6 บริษัทตั้งสุขไพศาล
14	SMCBR-07	สับ	ปลด		SMC		
15	แจ้งช่าง ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ SMCBR-03,BR-07 ออกทั้ง 3 เฟส						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ						
17	แจ้งกสฟ.ก3 ลง WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
18	แจ้งกสฟ.ก3 ปฏิบัติงานได้						
19	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
21	KTB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
22	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		
23	EKB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		
24	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
25	หลังจากกสฟ.ก3 ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
27	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
28	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
29	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
30	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
32	แจ้งช่าง สับใบมีดด้านออกไลน์ของ SMCBR-03,BR-07 เข้าทั้ง 3 เฟส						
33	- ย้ายโหลด SMC07 กลับจาก EKB06						
34	SMCBR-07	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		
35	EKB06S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	บริษัทตั้งสุขไพศาล
36	- ย้ายโหลด SMC03 กลับจาก KTB03						
37	SMCBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		
38	KTBO3S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.	SF6	เลียบคลองสีวา
39	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
40	SMCBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SMC		
41	SMCBR-07	Nonreclosing, ALT	Normal		SMC		
42	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
43	KTBO3VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
44	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		
45	EKB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							