

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางวัดกำแพงแสน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย KSA08	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1123/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่	21 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	21 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	21 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KSA08R-01	Normal	Nonreclosing		กพส.	SCADA	R ปากทางค่ายลูกเสือ
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	KSA06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทางวัดกำแพงแสน
5	แจ้งสถานะจ่ายไฟและพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	KSA08R-01	Nonreclosing	Normal		กพส.		R ปากทางค่ายลูกเสือ
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
16	KSA08R-01	Normal	Nonreclosing		กพส.	SCADA	R ปากทางค่ายลูกเสือ
17	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	KSA06S-08	ปลด	สับ		กพส.		DIS ปากทางวัดกำแพงแสน
19	KSA08R-01	Nonreclosing	Normal		กพส.		R ปากทางค่ายลูกเสือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

