



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) - ๒๒๖๘ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๔ ก.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๒ เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	-	-	นายคำนึง สังขศิริ ๐๘๘-๕๘๓-๘๗๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญ ติยะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๘-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงค์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๐๖๖-TP1 จาก ๐๖B14๖-01 ถึง ๐๖B15๖๐-01
ในวันที่ 24 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1124/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สดภาพ ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พย.รุ่งรัก ต้อยตาม

14 ก.ค. 65

รท.นร ตันติเกษตรกิจ
(วศก. ๗ แทน นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๐๖๖, กฟผ.๐๖๐.
อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี อ้อมน้อย 2)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | อ้อมน้อย 2 | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24 ก.ค. 65 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษา OLTC | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1124/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายสถาพร | ต้นติเกษตรกรกิจ | วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | | |
1. นายकुภสวส์ตี, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- โหลด 9.0 MW
2	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- โหลด 10.0 MW
3	ย้ายโหลด ONB-TP1 ไปรับไฟจาก ONB-TP2						
4	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนานบัส
5	ONB01BVB-01	สับ	ปลด		ONB		- INCOMING 1
6	ONB01YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONB01YS-02	สับ	ปลด		ONB		- ไบมีด 115 เควี
8	ONB01YS-03	สับ	ปลด		ONB		- ไบมีด 115 เควี
9	ONB01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		- INCOMING 1
10	ให้พนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
11	ONB01BVG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ INCOMING 1
12	เมื่อ กบข.(ก3) แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
17	ONB01BVG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ INCOMING 1
18	ONB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		- INCOMING 1
19	ONB01YS-02	ปลด	สับ		ONB		- ไบมีด 115 เควี
20	ONB01YS-03	ปลด	สับ		ONB		- ไบมีด 115 เควี
21	ONB01YB-01	ปลด	สับ		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ตั้ง Manaul ONA-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
23	ย้ายโหลด ONB-TP1 กลับคืนจาก ONB-TP2						
24	ONB01BVB-01	ปลด	สับ		ONB		- INCOMING 1
25	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
26	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
27	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
สิ้นสุด Switching							