



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(เนฟ.)-๒๕๒๓/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

Switching Dead line.

1 ก.ย.๖๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๑ ที่สถานีไฟฟ้า
สามพราน๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.		๒ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV รหัส SACTIVS-๐1 ที่สถานีไฟฟ้าสาม พราน๓ (ทริกเอาท์)	SAC TIVS-01	-	นายอัคร ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัคร ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บ.บ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง.)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ T91 จาก SACTIVS-01 ถึง
ในวันที่ 2 กย ๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1129

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อัคร ดันภูมิประเทศ

30 ส.ค.๖๔

นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง
(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)

๐๘๖ ๖๕๕ ๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี - SAC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน3 (ถาวร)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลง TS1		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1127/2564
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	31 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายภุชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	แจ้งพนักงานสถานีทำการโยกหม้อแปลง TS1 ไปใช้ทางด้านหม้อแปลง TS2						
3	เมื่อพนักงานสถานีทำการโยกหม้อแปลง TS1 ไปใช้ทางด้านหม้อแปลง TS2 แล้วเสร็จ						
4	SACT1VS-01	สับ	ปลด		SAC		
5	SACT1VS-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
7	แจ้งชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานได้						
8	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
9	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	SACT1VS-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAC		
11	SACT1VS-01	ปลด	สับ		SAC		
12	แจ้งพนักงานสถานีทำการโยกหม้อแปลง TS2 กลับไปใช้ทางด้านหม้อแปลง TS1						
13	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						