



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 1 ก.ค. 65

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง .....  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื้อ .....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓) .....  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พทท. ....

ด้วยการไฟฟ้า ผจก.กฟอ.พทท. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ม.มหิตล..... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	MHD7012	๒ ก.ค.๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุง Test Switch	MHD7012	MHD411	ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ
							ถึง	เกษารณ์
							MHD425	โทร ๐๘๑๔๒๑๑๒๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกษารณ์..... ตำแหน่ง.....วิศวกร..... โทร.....๐๘๑๔๒๑๑๒๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....มานิช แนนเนื้อ.....  
(.....นายมานิช แนนเนื้อ.....)  
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.พทท. ....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... 1 ฟีดเดอร์.....จาก MHD7012 MHD7012 ถึง MHD411 - MHD425  
ในวันที่ 2 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1127/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ.....  
1 ก.ค. 65

.....  
.....  
๐๖๑ ๙ ๓๓๓ ๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ. พทท.

อนุมัติ

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 3 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... - .....แผ่น


ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้ามหิตล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2-ก.ค.-65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.พทท.	งานที่ทำ	ปรับปรุง Test Switch	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1127/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ			วันที่	1 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	*พนักงานประจำสถานีฯ มหิตล คุณจิระกิจ เบอร์โทร 081-421-1125*						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ MHD-7912, ใบมีด 115 เควี รหัส MHD-7913 ปลอดภัย						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ MHD-410, MHD-411, MHD-412, MHD-413, MHD-414 Truck อยู่ตำแหน่ง Outservice						
4	ย้ายโหลดสถานีฯ มหิตล ไปรับไฟจากวงจร PMB05						
5	OND01YB-01	Auto	Manual		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	Auto	Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 14.7 MW
8	PMB05VB-01	Auto	Manual		PMB		- โหลด 3.0 MW
9	MHD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		มหิตล		- โหลด 3.7 MW
10	MHD-422	Auto	Manual		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
11	MHD-424	Auto	Manual		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
12	MHD-421	ปลด	สับ คง Manual		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
13	DIS บายพาสหน้าสถานีฯ	ปลด	สับ		พทท.		DIS บายพาสหน้าสถานีฯ
14	MHD-421	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
15	MHD-424	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
16	SF6 ไลน์แยกหอพักนักศึกษา	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ไลน์แยกหอพักนักศึกษา
17	MHD-422	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	MHD-401	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ขนานบัส 1-2
19	MHD-420	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ Incoming Bus2
20	MHD-7922	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	MHD-7012	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	MHD-7013	สับ	ปลด		มหิตล		- ใบมีด 115 เควี
23	MHD-7014	สับ	ปลด		มหิตล		- ใบมีด 115 เควี
24	MHD-7923	สับ	ปลด		มหิตล		- ใบมีด 115 เควี
25	MHD-420	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ Incoming Bus2
26	MHD-401	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ขนานบัส 1-2
27	MHD-421	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
28	MHD-422	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
29	MHD-423	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	MHD-424	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
31	MHD-425	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
32	OND01YB-01	Manual	Auto		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SLY02YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
35	PMB05VB-01	Manual	Auto		PMB		-
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.พทท. ทราบ พร้อมประสาน ม.มหิตล ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด						
37	พนักงาน ผู้แจ้ง ..... เวลา.....						
38	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39	เมื่อ ม.มหิตล ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
40	พนักงาน ผู้แจ้ง ..... เวลา.....						
41	MHD-420	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ Incoming Bus2
42	MHD-401	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ขานานบัส 1-2
43	MHD-421	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
44	MHD-422	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
45	MHD-423	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
46	MHD-424	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
47	MHD-425	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
48	OND01YB-01	Auto	Manual		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SLY02YB-01	Auto	Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
51	PMB05VB-01	Auto	Manual		PMB		-
52	MHD-7013	ปลด	สับ		มหิตล		- ไบมีด 115 เควี
53	MHD-7014	ปลด	สับ		มหิตล		- ไบมีด 115 เควี
54	MHD-7923	ปลด	สับ		มหิตล		- ไบมีด 115 เควี
55	MHD-7012	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	MHD-7922	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	MHD-420	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ Incoming Bus2
58	MHD-401	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ขานานบัส 1-2
59	ตั้ง Manual MHD-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
60	ย้ายโหลดสถานีฯ มหิตล กลับคืนจากวงจร PMB05						
61	MHD-422	ปลด	สับ คง Manual		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
62	SF6 โหลดแยกหอพักนักศึกษา	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทท.		SF6 โหลดแยกหอพักนักศึกษา
63	MHD-421	ปลด	สับ คง Manual		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
64	MHD-424	ปลด	สับ คง Manual		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
65	DIS บายพาสหน้าสถานีฯ	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS บายพาสหน้าสถานีฯ
66	MHD-421	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
67	OND01YB-01	Manual	Auto		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	SLY02YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
70	PMB05VB-01	Manual	Auto		PMB		-
71	MHD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		มหิตล		-
72	MHD-422	Manual	Auto		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
73	MHD-424	Manual	Auto		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
สิ้นสุด Switching							