



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

08/08/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๑๑๒๘/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรนันท์

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๑๒ ชั่วโมง ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๘ ส.ค.๖๗ 11	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๒ ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบน้ำมันรั่วซึม จาก Protective Relay ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง <b>ขลุ Riser pole</b>	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วตค.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก SMX14B-01 ถึง SMX1,2,3,4,5 S-01  
ในวันที่ 11 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1128/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **จงสารพิลา พงษ์ดิษฐ์** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นางเวียงฤกษ์ ชัย-ฤกษ์**

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. **กมลศักดิ์ รพีพร**

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี **สมุทรสาคร ๑๒ (SMX)**)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                  |  |
|------------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ สมุทรสาคร 12   |                  |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 11 ส.ค. 67  | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.(ก3)  | งานที่ทำ         | ตรวจสอบซ่อมน้ำมันรั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 1128/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ  |                  | วันที่ 7 สิงหาคม 2567                                |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |                  | วันที่ 7 สิงหาคม 2567                                |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                  | วันที่ 7 สิงหาคม 2567                                |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมี (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |                  |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>						
2	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
3	SMX01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 1.54 MW
4	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 3.69 MW
5	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 2.12 MW
6	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 4.52 MW
7	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
8	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
9	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		Load = 2.96 MW
10	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		Load = 1.29 MW
11	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
12	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		Load = 2.37 MW
13	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
14	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT, Blk Gnd		SMU		Load = 4.1 MW
15	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		
16	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
17	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
18	<b>ย้ายโหลด SMX01 ไปจ่ายไฟจาก SMI02</b>						
19	SMI02S-08	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
20	SMX01VB-01	ปลด	สับ		SMX		-
21	<b>ย้ายโหลด SMX03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMX05</b>						
22	SMX03S-05	ปลด	สับ		บนจ.		ปากซอยแพพันธุ์ท้าย
23	SMX03S-04	สับ	ปลด		บนจ.		ก่อนข้ามทางรถไฟทุ่งสีทอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด SMX03 ไปจ่ายไฟจาก SMC09						
25	SMC09S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
26	SMX03VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
27	ย้ายโหลด SMX02 ไปจ่ายไฟจาก SMC10						
28	SMC10S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
29	SMX02VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
30	ย้ายโหลด SMX05 ไปจ่ายไฟจาก SMU03						
31	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
32	SMU03S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS หน้าสมุทราศร8 เก้า
33	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
34	SMX05VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
35	SMX01S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F1
36	SMX02S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F2
37	SMX03S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F3
38	SMX04S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F4
39	SMX05S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F5
40	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
41	SMX01BVB-01	สับ	ปลด		SMX		Incoming1
42	SMX01YB-01	สับ	ปลด		SMX		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SMX01YS-01	สับ	ปลด		SMX		ใบมีด 115 เควี
44	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
45	แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและลงรายละเอียด Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
46	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
47	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
48	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC		
49	SMCBR-10	Nonreclosing	Normal		SMC		
50	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
51	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
52	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		
53	SMUBR-03	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		SMU		
54	SMUBR-04	Nonreclosing	Normal		SMU		
55	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
56	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	เมื่อ กสฟ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe						
58	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
59	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
60	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		
61	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		
62	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
63	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
64	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
65	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT,Blk Gnd		SMU		
66	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		
67	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
68	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
69	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
70	SMX01YS-01	ปลด	สับ		SMX		ใบมีด 115 เควี
71	SMX01YB-01	ปลด	สับ		SMX		เบรกเกอร์ 115 เควี
72	SMX01BVB-01	ปลด	สับ		SMX		Incoming1
73	SMX01S-01	ปลด	สับ		บนจ.		Pot. Head F1
74	SMX02S-01	ปลด	สับ		บนจ.		Pot. Head F2
75	SMX03S-01	ปลด	สับ		บนจ.		Pot. Head F3
76	SMX04S-01	ปลด	สับ		บนจ.		Pot. Head F4
77	SMX05S-01	ปลด	สับ		บนจ.		Pot. Head F5
78	<b>ย้ายโหลด SMX05 กลับจาก SMU03</b>						
79	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
80	SMX05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
81	SMU03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าสมุทรสาคร8 เก้า
82	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
83	<b>ย้ายโหลด SMX02 กลับจาก SMC10</b>						
84	SMX02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
85	SMC10S-05	สับ	ปลด		สค.		SF6 ตรงข้าม ซ.ปอดิน
86	<b>ย้ายโหลด SMX03 กลับจาก SMC09</b>						
87	SMX03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
88	SMC09S-05	สับ	ปลด		สค.		SF6 ตรงข้าม ซ.ปอดิน
89	<b>ย้ายโหลด SMX03 บางส่วนกลับจาก SMX05</b>						
90	SMX03S-04	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ก่อนข้ามทางรถไฟทุ่งสีทอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
91	SMX03S-05	สับ	ปลด		บนจ.		SF6	ปากซอยแพพินธุ์ท้าย
92	ย้ายโหลด SMX01 กลับจาก SMI02							
93	SMX01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX			-
94	SMI02S-08	สับ	ปลด		บนจ.		SF6	ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
95	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX			
96	SMX01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
97	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
98	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
99	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX			
100	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
101	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
102	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC			
103	SMCBR-10	Nonreclosing	Normal		SMC			
104	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI			
105	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI			
106	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU			
107	SMUBR-03	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		SMU			
108	SMUBR-04	Nonreclosing	Normal		SMU			
109	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC			
110	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								