



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.กบษ.(บฟ.) ๒๙๑๑/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.ท.)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.ท.)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.ท) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๑๓-๑๕ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๓ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTABYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTABYS-๐๒			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๕YB-๐๑	๑๗-๒๓ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๗ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTA๕YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สพ.กระทบแผน ๑ (ให้ Hotline ปลด) ให้ สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YS-๐๓ และ KTA๕YS-๐๒			
๓	๔YB-๐๑	๒๕-๒๙ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YB-๐๑ (TP๒) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YS-๐๓ และ KTA๔YS-๐๒			
๔	๓YB-๐๑	๒-๖ ต.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๓YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YS-๐๖ และ KTE๔YB-๐๑ (พร้อมปลด ไบมีด หัว - ท้าย) ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๓YS-๐๓ และ KTA๒YS-๐๒			
๕	๒YB-๐๑	๙-๑๓ ต.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๒YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๒YS-๐๓ และ KTA๒YS-๐๒			
๖	Main Bus ๑๑๕ kV.	๑๖-๒๒ ต.ค. ๖๖ (ดับ ๗ วัน ใน รูปแบบ ดับช่วงเช้า - จ่ายช่วงเย็น)	ดับ ๐๘:๐๐ น. จ่าย ๑๗:๐๐ น.		ดับ Main Bus ๑๑๕ kV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTABYS-๐๑, KTA๕YS-๐๑, KTA๔YS-๐๑, KTA๓YS-๐๑ และ KTA๒YS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.ท) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง วิศวกร.๗ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.ท)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ KTA ๕๗B-๐1 จาก KTA ๕๗B-๐1 ถึง KTA ๕๗S-๐1, ๐2

ในวันที่ 13-15ก.ย.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๙.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1128/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมลรัตน์ มงคลวิจิตร ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย สมคิด ตีลลล


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายสมคิด ตีลลล)

๑๑ก.๖ ๓๓๓ พ.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 1 (สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (KTA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-15 ก.ย. 66	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนโคมิต 115 เควี KTABYS-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1128/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ		วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเกรียงไกร,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTABYB-01 อยู่สถานะ Open						
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	KTABYS-01	สับ	ปลด		KTA	-	โคมิต 115 เควี
5	KTABYS-02	สับ	ปลด		KTA	-	โคมิต 115 เควี
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กบข. รับทราบ						
7	แจ้งให้ชุด กบข. ทำการทดสอบและลงข้อมูลใน We safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนวันที่ 15 ก.ย. 66						
9	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTABYB-01 อยู่สถานะ Open						
10	KTABYS-01	ปลด	สับ		KTA	-	โคมิต 115 เควี
11	KTABYS-02	ปลด	สับ		KTA	-	โคมิต 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส.

ถึง กบข.(ก.3) , กบป.(ก.3)

เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566

วันที่

9 พ.ค. 2566

เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน ออก.บข.(ก.3) , ออก.ปบ.(ก.3)

1. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ดับกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	28-30 มิถุนายน 2566	BYS-02
2	3-7 กรกฎาคม 2566	1YS-03, 1YS-02
3	10-14 กรกฎาคม 2566	2YS-03, 2YS-02(2YG-02)
4	17-21 กรกฎาคม 2566	3YS-03, 3YS-02
5	24-27 กรกฎาคม 2566	4YS-03, 4YS-02(4YG-02)
6	7-18 สิงหาคม 2566	BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ดับกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	13-15 กันยายน 2566	BYS-02
2	18-22 กันยายน 2566	5YS-03, 5YS-02(5YG-02)
3	25-29 กันยายน 2566	4YS-02, 4YS-03
4	2-6 ตุลาคม 2566	3YS-03, 3YS-02(3YG-02)
5	9-13 ตุลาคม 2566	2YS-02, 2YS-03
6	16-27 ตุลาคม 2566	BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทีระ โรหิตะบุตร)
รท.บส. รักษาการแทน ออก.บส

ม.ป. กบส. 9108

SCAN ส่ง