



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนษ.(นฟ.)-๒๕๒๔/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมหิโตทอง

Switching Deadline
6 ก.ย. 64

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.นษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๒ ที่สถานีไฟฟ้า
สามพราน๓. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ยกเลิกงาน

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		๙ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV รหัส SACT2V3-01 ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน๓ (ทริกเอาท์)	SAC T2V3-01	-	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ผ.น.นฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิมหิโตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.นษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TS2 จาก SACT2V3-01 ถึง
ในวันที่ 9 ก.ย 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1128

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ นาย.ธำรง ต้นภูมิประเทศ

30 ก.ย. 64

นาย.....
(นาย.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นฟ.๐.๕๖๕

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี - SAC -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ยกเลิกงาน


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน3 (ถาวร)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลง TS1		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1128/2564
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	31 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายภฤชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	แจ้งพนักงานสถานีทำการโยกหม้อแปลง TS2 ไปใช้ทางด้านหม้อแปลง TS1						
3	เมื่อพนักงานสถานีทำการโยกหม้อแปลง TS2 ไปใช้ทางด้านหม้อแปลง TS1 แล้วเสร็จ						
4	SACT2VS-01	สับ	ปลด		SAC		
5	SACT2VS-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
7	แจ้งชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานได้						
8	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
9	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	SACT2VS-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAC		
11	SACT2VS-01	ปลด	สับ		SAC		
12	แจ้งพนักงานสถานีทำการโยกหม้อแปลง TS1 กลับไปใช้ทางด้านหม้อแปลง TS2						
13	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						