



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สก.(ปบ) ๓๖๔๒ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หึงสุวรรณ

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สก.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ.สก.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ หน้านิคมฯ อยู่เจริญ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๘	๑๐ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ หน้านิคมฯ อยู่ เจริญ	SMB๔S-๐๗ ตู้ซ่อมรถต๋ายออย	Dis ติดตั้งใหม่ปาก ทางกระเช้าชาว	นายไชยรัตน์ แก้วกระจ่าง โทร.๐๔๐-๕๑๗๗๓๕๑
๒	SMB๐๘	๑๐ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๔S-๐๗ ตู้ซ่อมรถต๋ายออย	Dis ตันรีโคลสเซอร์ เก่า	
๓	SMB๐๘	๑๐ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๔S-๐๗ ตู้ซ่อมรถต๋ายออย	SF๖ ติดตั้งใหม่เลย นิคมอยู่เจริญ	
๔	SMB๑๓	๑๐ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๔ ปากช.คลอง ชลประทาน	SMB๔S-๑๐ ก่อนถึงหมู่บ้าน สินธร	
๕	SMB๑๓	๑๐ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๔ ปากช.คลอง ชลประทาน	SF๖ ติดตั้งใหม่เลย นิคมอยู่เจริญ	
๖	SMB๑๔	๑๐ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณฝั่งตรงข้าม ปากทางกระเช้าชาว	Dis ติดตั้งใหม่ปาก ทางกระเช้าชาว	
๗	SMW๐๒	๑๐ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณปากทาง กระเช้าชาว	Dis ตันรีโคลสเซอร์ เก่า	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณตั้งแต่ปากทางกระเช้าชาวถึงแนวคลองชลประทาน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.ปบ โทร. ๐๘๑-๕๕๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมี)โอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สก.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

OS. หนองกร. ใต้ทว
OS. ตันวีร์โคเคเซอร์เก่า
SFC. ดึงตั้งใหม่โดยมีคอมมิชชัน

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-3 ฟีดเตอร์ SM๓๐8 จาก SM๒45-07 ถึง
ในวันที่ 1๑ ก.ค. ๖5 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1129/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4-5 ฟีดเตอร์ SM๓13 จาก SM๒1๖5-04 ถึง SM๒45-10, SFC. ดึงตั้งใหม่โดย
ในวันที่ 1๑ ก.ค. ๖5 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1129/2565 มีคอมมิชชัน

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟีดเตอร์ SM๓๐4 จาก จุดบดเคย ถึง OS. หนองกร. ใต้ทว
ในวันที่ 10 ก.ค. ๖5 ตั้งแต่เวลา 08.0๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1129/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 ฟีดเตอร์ SM๓๐๒ จาก จุดบดเคย ถึง OS. ตันวีร์โคเคเซอร์เก่า
ในวันที่ 10 ก.ค. ๖5 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1129/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันวีร์โคเคเซอร์กิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผยอ.โทง เพ็ญทอ
4 ก.ค. ๖5

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นฟอ.สา.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สทพร ตันวีร์โคเคเซอร์กิจ
(๒๐ ก. ๗ ๓๓๓ นพ.คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้านิคมฯ อยู่เจริญ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-ก.ค.-65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1129/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร	ต้นติเกษตรกิจ	วันที่	5 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						

1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร
 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SMB04VB-01	Auto	Manual		SMB		-
2	SMB08VB-01	Auto	Manual		SMB		-
3	SMB13VB-01	Auto	Manual		SMB		-
4	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW		-
5	ตรวจสอบ SF6 ก่อนถึงหมู่บ้านสิรินทร รหัส SMB04S-10 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อคคาน						
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
7	SMB13S-04	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากชอยคดองชลประทาน
8	SMB13S-05	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
9	SMB04S-07	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 อุโมงค์มรดกตาหยอย
10	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ปลดสายวงจร SMB04, SMW02 บริเวณปากทางกระเช้าขาว						
11	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ปลดสายวงจร SMB04, SMW02 บริเวณปากทางกระเช้าขาว แล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
15	เมื่อ กฟจ.สค. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
17	SMB04VB-01	Manual	Auto		SMB		-
18	SMB08VB-01	Manual	Auto		SMB		-
19	SMB13VB-01	Manual	Auto		SMB		-
20	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กฟจ.สค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ						
23	ตรวจสอบ DIS เลยนิคมอยู่เจริญ (วงจรถบ) รหัส SMB08S-13 ให้ ล๊ابอยู่						
24	ตรวจสอบ SF6 เลยนิคมอยู่เจริญ รหัส SMB08S-14 ให้เปลี่ยนการเข้าสายใหม่จากตัดโลนเป็น Loop line และ 160v โคนตรง						
25	ตรวจสอบ DIS นิคมอยู่เจริญ รหัส SMB13S-06, SMB13S-07 ให้เปลี่ยนจัมเข้าโลนใหม่ (วงจรถบ)line						
26	ตรวจสอบ DIS เทศบาลท่าจีน (วงจรถบ) รหัส SMB08S-12 ให้ ล๊ابอยู่						
27	ตรวจสอบ SF6 อุโมงค์มรดกตาหยอย รหัส SMB04S-07 ให้เปลี่ยนจัมเข้าโลนใหม่ (วงจรถบ)						
28	ตรวจสอบ DIS ชั่วครว อุโมงค์มรดกตาหยอย (Loop line) ให้รื้อถอนแล้ว						
29	ตรวจสอบ DIS ชั่วครว กระเช้าขาว (SMB04) ให้รื้อถอนแล้ว ไปติดตั้งที่ SMB08S-11 (Dis ปลดอยู่)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SMB04VB-01	Auto	Manual		SMB		-
31	SMB08VB-01	Auto	Manual		SMB		-
32	SMB13VB-01	Auto	Manual		SMB		-
33	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW		-
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
38	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อมสายวงจร SMB04 บริเวณปากทางกระเช้าขาว (ไลน์ใหม่)						
39	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อมสายวงจร SMB04 บริเวณปากทางกระเช้าขาว (ไลน์ใหม่) แล้วเสร็จ						
40	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อมสายวงจร SMW02 บริเวณปากทางกระเช้าขาว						
41	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อมสายวงจร SMW02 บริเวณปากทางกระเช้าขาว แล้วเสร็จ						
42	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางกระเช้าขาว (SMW02)
43	SMB04S-07	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตู้ซ่อมรถดาหยอย
44	SMB13S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากซอยคลองชลประทาน
45	SMB04VB-01	Manual	Auto		SMB		-
46	SMB08VB-01	Manual	Auto		SMB		-
47	SMB13VB-01	Manual	Auto		SMB		-
48	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW		-
สิ้นสุด Switching							

សំណង់ការងារប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធបរិក្ខារ



