



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
3 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.)-๒๕๒๕/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๑ ที่สถานีไฟฟ้า
อ้อมใหญ่๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	OYL-BUS1	๕ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV ด้าน บัส๑ ที่สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่๓ (ทาร์กเอ๊าท์ ไม่ปลด riser pole)	OYL1YB-01	OYL1VB-01 OYL2VB-01 OYL3VB-01 OYL4VB-01 OYL5VB-01	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บพ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๕. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๖. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง.)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก OYL1YB-01 ถึง OYL1VB-01 OYL2VB-01 OYL3VB-01 OYL4VB-01 OYL5VB-01

ในวันที่ 5 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1130

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ.....

1 ก.ย. 64

รศพร. พันธุ์เกตุศรีกิจ
(๖๐๓.๗ แทน นย.๑น.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพก.๓-รศพร.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OYL)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 05.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	อ้อมใหญ่ 3 BUS1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5-ก.ย.-64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงป้องกันหม้อแปลง TS.1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1130/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 1 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 10.6 MW
2	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 17.2 MW
3	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- โหลด 14.7 MW
4	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- โหลด 8.37 MW
5	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- โหลด 1.4 MW
6	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 2.4 MW
7	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.7 MW
8	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.1 MW
9	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 0.4 MW
10	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 2.6 MW
11	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 2.2 MW
12	OYL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.4 MW
13	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 6.3 MW
14	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- โหลด 5.4 MW
15	ย้ายโหลด OYL01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก ONC02						
16	SAA11S-06	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	SCADA	SF6 หน้าสูววรรณคอนโด
17	OYL01VB-01	ล๊ပ်	ปลด		OYL		-
18	ย้ายโหลด OYL02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYL07						
19	OYL02S-09	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	SCADA	SF6 เชิงสะพานลอยสมภพพลาซ่า
20	OYL02VB-01	ล๊ပ်	ปลด		OYL		-
21	ย้ายโหลด OYL-TP1 ไปรับไฟจาก OYL-TP2						
22	OYLBVB-01	ปลด	ล๊ပ်		OYL		- ขนानบัส
23	OYL01BVB-01	ล๊ပ်	ปลด		OYL		- INCOMING 1
24	ย้ายโหลด OYL03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYL08						
25	OYL03S-04	ปลด	ล๊ပ်		สพร.		DIS จัดสรรครุอาร์
26	OYL03VB-01	ล๊ပ်	ปลด		OYL		-
27	ย้ายโหลด OYL04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAD07						
28	OYL04S-04	ปลด	ล๊ပ်		สพร.		SF6 ขอยวัดคลองอ้อมใหญ่
29	OYL04VB-01	ล๊ပ်	ปลด		OYL		-
30	ย้ายโหลด OYL05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYL10						
31	OYL05S-03	ปลด	ล๊ပ်		สพร.		DIS หน้าวัดอ้อมใหญ่
32	OYL05VB-01	ล๊ပ်	ปลด		OYL		-
33	OYLBVB-01	ล๊ပ်	ปลด		OYL		- ขนานบัส
34	OYL01CVB-01	ล๊ပ်	ปลด		OYL		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
35	OYL01YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	OYL01YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
37	OYL01YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
38	OYL01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- INCOMING 1
39	OYL01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- CAP 1
40	OYLBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- ขนानบัส
41	OYL01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- -
42	OYL02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- -
43	OYL03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- -
44	OYL04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- -
45	OYL05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- -
46	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน						
47	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
48	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
49	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
50	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
51	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
52	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
53	OYL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
55	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
56	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
57	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
58	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
59	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
60	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
61	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
62	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
63	OYL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
64	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
65	OYL01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- INCOMING 1
66	OYL01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- CAP 1
67	OYL01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
68	OYL02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
69	OYL03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
70	OYL04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
71	OYL05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
72	OYL01YS-01	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
73	OYL01YS-02	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
74	OYL01YB-01	ปลด	สับ		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL		- ขนานบัส
76	ย้ายโหลด OYL01 ทั้งหมด กลับจาก ONC02						
77	OYL01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYL		- -
78	SAA11S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 หน้าสูววรรณคอนโด
79	ย้ายโหลด OYL02 ทั้งหมด กลับจาก OYL07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
80	OYL02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYL		- -
81	OYL02S-09	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 เชิงสะพานลอยสมภาพลาซา
82	ย้ายโหนด OYL04 ทั้งหมด กลับจาก SAD07						
83	OYL04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL		- -
84	OYL04S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
85	ย้ายโหนด OYL03 ทั้งหมด กลับจาก OYL08						
86	OYL03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL		- -
87	OYL03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพร.		DIS จัดสรรครุอาร์
88	ย้ายโหนด OYL05 ทั้งหมด กลับจาก OYL10						
89	OYL05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL		- -
90	OYL05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าวัดอ้อมใหญ่
91	ตั้ง Manual หม้อแปลง OYL-TP1 แรงดัน 22.5 เควี						
92	OYL01BVB-01	ปลด	สับ		OYL		- INCOMING 1
93	OYLBVB-01	สับ	ปลด		OYL		- ขนานบัส
94	OYL01CVB-01	ปลด	สับ		OYL		- CAP 1
95	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
96	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
97	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
98	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
99	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
100	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
101	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
102	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
103	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
104	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
105	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
106	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
107	OYL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
108	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
109	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							