



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบษ.(บฟ.) ๒๙๑๑./๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชวล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๑๓-๑๕ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๓ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTABYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTABYS-๐๒			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๕YB-๐๑	๑๗-๒๓ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๗ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTA๕YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สฟ.กระทบแบน ๑ (ให้ Hotline ปลด) ให้สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YS-๐๓ และ KTA๕YS-๐๒			
๓	๔YB-๐๑	๒๕-๒๙ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YB-๐๑ (TP๒) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YS-๐๓ และ KTA๔YS-๐๒			
๔	๓YB-๐๑	๒-๖ ต.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๓YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YS-๐๖ และ KTE๔YB-๐๑ (พร้อมปลด ไบมีด หัว - ท้าย) ให้สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๓YS-๐๓ และ KTA๒YS-๐๒			
๕	๒YB-๐๑	๙-๑๓ ต.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๒YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๒YS-๐๓ และ KTA๒YS-๐๒			
๖	Main Bus ๑๑๕ kV.	๑๖-๒๒ ต.ค. ๖๖ (ดับ ๗ วัน ในรูปแบบ ดับช่วงเช้า - จ่ายช่วงเย็น)	ดับ ๐๘:๐๐ น. จ่าย ๑๗:๐๐ น.		ดับ Main Bus ๑๑๕ kV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTABYS-๐๑, KTA๕YS-๐๑, KTA๔YS-๐๑, KTA๓YS-๐๑ และ KTA๒YS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง วิศวกร(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTE4YB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเตอร์ 1151 ได้ จาก KTD4YS-06 ถึง KTA3YB-01

ในวันที่ 2-6-๓-๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1131/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พีรภัทร โสภีพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นพดล ดีลอด

(นาย พีรภัทร โสภีพันธ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทฟอ.กทข.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี KTA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |                       |    |                           |   |
|------------------------|---|----------|-----------------------|----|---------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (KTA03YS-02,03)   |          |                       |    |                           |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 2-6 ต.ค. 66   | ระหว่าง  | 08.30                 | น. | ถึง                       | 17.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)   | งานที่ทำ | เปลี่ยนใบมิต 115 เควี |    | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1131/66 |   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์  |          |                       |    | วันที่                    | 23 กรกฎาคม 2566   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                       |    | วันที่                    | 23 กรกฎาคม 2566   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                       |    | วันที่                    | 23 กรกฎาคม 2566   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสรสิทธิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเษ<br>2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต<br>3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ |          |                       |    |                           | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
3	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
5	ตรวจสอบ SAA01YB-01 และ SAA03YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE04YB-01 อยู่สถานะ"ปลด"						
7	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	
8	KTD04YS-06	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		กทบ.	ABS	นี้อย่างเอเชีย
9	KTE04YS-01	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมิต 115 เควี
10	KTE04YS-02	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมิต 115 เควี
11	KTA03YS-01	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมิต 115 เควี
12	KTA03YS-02	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมิต 115 เควี
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
16	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		
<b>สิ้นสุด Switching วันที่ 2 ต.ค. 66</b>							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ วันที่ 6 ต.ค. 66						
18	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		
19	KTA03YS-01	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมิต 115 เควี
20	KTA03YS-02	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมิต 115 เควี
21	KTE04YS-01	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมิต 115 เควี
22	KTE04YS-02	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมิต 115 เควี
23	KTD04YS-06	ปลด	สับ, ล็อคกุญแจ		กทบ.	ABS	นี้อย่างเอเชีย
24	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA	-	
25	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
26	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส.

ถึง กบข.(ก.3) , กปบ.(ก.3)

เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566

วันที่

9 พ.ค. 2566

เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน อก.บข.(ก.3) , อก.ปบ.(ก.3)

**1. เรื่องเดิม**

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเอลเม อินเทอร์เน็ตเอ็นจิ้นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

**2. ข้อมูล**

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ CIจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ดับกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	28-30 มิถุนายน 2566	BYS-02
2	3-7 กรกฎาคม 2566	1YS-03, 1YS-02
3	10-14 กรกฎาคม 2566	2YS-03, 2YS-02(2YG-02)
4	17-21 กรกฎาคม 2566	3YS-03, 3YS-02
5	24-27 กรกฎาคม 2566	4YS-03, 4YS-02(4YG-02)
6	7-18 สิงหาคม 2566	BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ CIจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ดับกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	13-15 กันยายน 2566	BYS-02
2	18-22 กันยายน 2566	5YS-03, 5YS-02(5YG-02)
3	25-29 กันยายน 2566	4YS-02, 4YS-03
4	2-6 ตุลาคม 2566	3YS-03, 3YS-02(3YG-02)
5	9-13 ตุลาคม 2566	2YS-02, 2YS-03
6	16-27 ตุลาคม 2566	BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*(Handwritten mark)*

(นายทีระ โรหิตะบุตร)  
รท.บส. รักษาการแทน อก.บส.

*(Handwritten signature)*  
ผ.มป. กบส. 9108  
**SCAN ส่ง**

*(Handwritten signature)*