



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 8 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กนข.(บพ.)-๒๕๒๖/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง ..อก.นข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กนข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๒ ที่สถานีไฟฟ้า
อ้อมใหญ่๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	OYL-BUS2	๑๒ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV ด้าน บัส๒ ที่สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่๓ (ทริกเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	OYL3YB-๑	OYL6VB-๑ OYL7VB-๑ OYL8VB-๑ OYL9VB-๑ OYL10VB-๑	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง..... หล.บพ.(ก.๓)..... โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๗. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๘. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง.)

ตำแหน่ง..... อก.นข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYL6VB2 จาก OYL3YB-๑ ถึง
ในวันที่ 12 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1131/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวธ ไรทวิทวัส ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ
3 ก.ย. 64

นายอวธ ไรทวิทวัส
(นายอวธ ไรทวิทวัส ฐ.)
๐๕๖ ๓๗๖ ๕๗๖ ๙๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๕๗๖

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OYL)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมใหญ่ 3 (ด้านบัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS2		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1131/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	6 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 11.1 MW
3	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 15.8 MW
4	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.1 MW
5	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.03 MW
6	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 0.44 MW
7	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 2.16 MW
8	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.48 MW
9	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 1.93 MW
10	OYL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.68 MW
11	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 1.15 MW
12	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 5.44 MW
13	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 8.12 MW
14	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- โหลด 1.51 MW
15	ย้ายโหลด OYL-TP2 ไปรับไฟจาก OYL-TP1						
16	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL		- ขนานบัส
17	OYL02BVB-01	สับ	ปลด		OYL		- INCOMING 2
18	ย้ายโหลด OYL6 ไปรับไฟจาก OYL5						
19	OYL05S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานเอนโบ้
20	OYL06VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
21	ย้ายโหลด OYL7 ไปรับไฟจาก OYL2						
22	OYL02S-09	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ช่าง ธ.อมสิน (ม.สามพราน1)
23	OYL07VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
24	ย้ายโหลด OYL8 ไปรับไฟจาก OYL3						
25	OYL03S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS จัดสรรครุอาร์รี่
26	OYL08VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
27	ย้ายโหลด OYL9 ไปรับไฟจาก OYL4						
28	OYL04S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช่างโรงงานโมเดิร์น
29	OYL09VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
30	ย้ายโหลด OYL10 ไปรับไฟจาก OYL5						
31	OYL05S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าวัดอ้อมใหญ่
32	OYL10VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
33	OYLBVB-01	สับ	ปลด		OYL		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	OYL02CVB-01	สับ	ปลด		OYL		- CAP 2
35	OYL03YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	OYL03YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
37	OYL03YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
38	OYL02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL		- INCOMING 2
39	OYL02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL		- CAP 2
40	OYLBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL		- ขนानบัส
41	OYL06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL		- -
42	OYL07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL		- -
43	OYL08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL		- -
44	OYL09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL		- -
45	OYL10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL		- -
46	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมรับทราบ						
47	แจ้งผู้ควบคุมให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
48	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
49	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
50	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
51	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
52	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
53	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
54	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
55	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
56	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
57	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
58	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
59	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
60	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
61	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- -
62	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
63	OYL02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL		- INCOMING 2
64	OYL02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL		- CAP 2
65	OYLBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL		- ขนานบัส
66	OYL06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL		- -
67	OYL07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL		- -
68	OYL08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL		- -
69	OYL09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL		- -
70	OYL10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL		- -
71	OYL03YS-01	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
72	OYL03YS-02	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
73	OYL03YB-01	ปลด	สับ		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL		- ขนานบัส
75	ย้ายโหลด OYL10 กลับจาก OYL5						
76	OYL10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		OYL		- -
77	OYL05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าวัดอ้อมใหญ่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
78	ย้ายโหลด OYL9 กลับจาก OYL4						
79	OYL09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYL		- -
80	OYL04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช่างโรงงานโมเตอร์
81	ย้ายโหลด OYL8 กลับจาก OYL3						
82	OYL08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYL		- -
83	OYL03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS จัดสรรครุอาร์รี่
84	ย้ายโหลด OYL7 กลับจาก OYL2						
85	OYL07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYL		- -
86	OYL02S-09	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช่าง ธี.อมสิน (ม.สามพราน1)
87	ย้ายโหลด OYL6 กลับจาก OYL5						
88	OYL06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYL		- -
89	OYL05S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ขอยคานะโบ
90	ย้ายโหลด OYL-TP2 กลับจาก OYL-TP1						
91	ตั้ง Manual หม้อแปลง OYL-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
92	OYL02BVB-01	ปลด	สับ		OYL		- INCOMING 2
93	OYLBVB-01	สับ	ปลด		OYL		- ขนานบัส
94	OYL02CVB-01	ปลด	สับ		OYL		- CAP 2
95	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
96	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
97	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
98	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
99	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
100	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
101	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
102	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
103	OYL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
104	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
105	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
106	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		- -
107	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							