



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(นฟ.) 2545/2564  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมหิโตทอง

วันที่ 30 ส.ค. 2564  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

Switching Deadline  
วันที่ 31 ส.ค. 64

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายบอกโลกรจ่ายไฟ 115 kV ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KCB2YB-01,02	1 ก.ย. 2564	13.00 น.	16.30 น.	ติดตั้งป้ายบอกโลกรจ่ายไฟ 115kV หมายเหตุ :	KCB2YB-01,02	KCB2YB-01,02	นายเจริญรัก ดิยะตาม (ผบพ.) 089-5777-654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนายเจริญรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 089-5777-654

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. N มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1N มีโอกาสชำรุด 1.2 N ไม่มีโอกาสชำรุด
2. N ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมบุญ*

( นายสมหมาย ชื่นดั่ง )

ตำแหน่ง รก.บข. ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟผ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 15 เค จาก KCB2YB-01,02 ถึง KCB2YB-01,02,03,04  
ในวันที่ 1 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1132  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย *สมเดช ทองธวัช* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย *เจริญรัก ดิยะตาม*

*สมเดช*  
( 100 นวรัตน์ ศรีภักดิ์ )  
วศก.5 11กน ม.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบป.(คพ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.กค.  
อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KCB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีภาคอุบลราชธานี 2(KCB02YB-01,02)							
วันที่ทำงาน	1 ก.ย. 64	เวลา	13.00 น.	ถึง	1 ก.ย. 64	เวลา	16.30 น.	
ชื่อทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งป้ายบอกโลโก้การจ่ายไฟ 115 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1132/64	
การสวิตชิงโดย	นายมนโชน ทองย้อย					วันที่	30 สิงหาคม 2564	
อบสวิตชิงโดย						วันที่	30 สิงหาคม 2564	
ติสวิตชิงโดย							วันที่	
าสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ KCB02YB-03, KCB03YB-03 จ่ายไฟ Close Loop ตามสภาพปกติ						
3	เมื่อ ชุด กบข.ก3 พร้อมปฏิบัติงานที่ KCB02YB-01						
4	KCB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB02YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KCB02YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KCB02YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
9	KCB02YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
10	KCB02YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
11	KCB02YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
12	แจ้ง ชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ KCB02YB-01, KCB02YB-02						
13	KCB02YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
14	หลังจาก ชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานที่ KCB02YB-01, KCB02YB-02 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	KCB02YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KCB02YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
17	KCB02YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
18	KCB02YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
19	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
20	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KCB02YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							