



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ3(นฟ.) 2543/2564

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง

Switching Deadline.

1 ก.ย. 64

วันที่ 30 ส.ค. 2564

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้วไข Breaker KSA7VB-01 ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	7VB-01	2 ก.ย. 2564	08.30 น.	16.30 น.	แก๊สเบรกเกอร์ KSA7VB-01 สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน หมายเหตุ : ดึงทรัก ไม่สับกราวด์	7VB-01	7VB-01	นายพัชระ ปานดอนลาน (ผบฟ.) 086-566-1526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) 30/8/64

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ผบ.บ.ฟ. โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. J มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 J มีโอกาสชำรุด 1.2 J ไม่มีโอกาสชำรุด
2. J ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิบูลย์

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ข. ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ KSA07 จาก KSA7VB-01 ถึง Truck out
ในวันที่ 2 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1139

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กบข.ป.น. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

1 ก.ย. 64

นายพัชระ ปานดอนลาน
(นายพัชระ ปานดอนลาน)
086-566-1526

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.ข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กพร.

อ.ก.บ.ข.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี กำแพงแสน)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.ข.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.3)

ร.ก.บ.ข.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน	
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 64 เวลา 08.30 น. ถึง 2 ก.ย. 64 เวลา 16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3) งานที่ทำ แก๊สเบรกเกอร์ KSA07VB-01 ทำงานผิดปกติ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1134/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ	วันที่ 1 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		วันที่ 1 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย		วันที่ 1 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเกษมศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร KSA07 ไปรับไฟจากวง วงจร KSA05						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 22.3 MW
4	KSA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- 3 MW
5	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 35 MW
6	KSA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- 5.2 MW
7	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
8	KSA05S-10	ปลด	สับ		กพส.		DIS สะพานลอยแยกหนองปลาไหล
9	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
10	KSA07VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
11	KSA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ และพื้นที่ไฟดับให้กบข.(ก3) ทราบ และให้ทำการปฏิบัติงานได้						
13	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
14	KSA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
15	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยพร้อมทำการจ่ายไฟ						
17	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
18	KSA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- -
19	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
20	KSA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- -
21	KSA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KSA		- -
22	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
23	KSA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS สะพานลอยแยกหนองปลาไหล
24	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
26	KSA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
27	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
28	KSA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							