



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คทท. (นบ) ๕0๑ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น

วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง นบท.๙ รักษาการแทน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสาคร๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF3	๖ ก.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน <b>เร่งด่วน</b>	SMF๓S-๐๔	SMF๓S-๐๔	นายวรวิทย์ เนื่องทอง เบอร์โทร ๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔ ชุดกระเช้า HOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรสวัสดิ์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ โทร ๑๙๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น)

ตำแหน่ง..... นบท.๙ รักษาการแทน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ | ฟีดเตอร์ SMF03 จาก SMF35-๐4 ถึง SMF35-๐4  
ในวันที่ 6 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 113A/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุพงษ์ เกิดชูชื่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรสวัสดิ์ สิงห์โตทอง

(นายสรสวัสดิ์ สิงห์โตทอง)  
๒๖/๐๙/๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. ....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF03S-04(ปากทางวัดเจษา)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1134/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอ ทงย้อย			วันที่	1 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอ 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อน SMF03S-04 บริเวณก่อนถึงวัดเจษา						
3	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- Load= 4.6 MW
4	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- Load= 5.6 MW
5	*ย้ายโหลด SMF03 ไปรับไฟจาก SMF02*						
6	SMF02S-08	ปลด	สับ		คกข.	-	DIS โค้งตาเคี้ยง
7	SMF03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คกข.	SCADA	SF6 ปากทางวัดเจษา
8	แจ้ง กฟภ.คกข. แก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-04 ได้						
9	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose SMF02 และ SMF03 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	หลังจาก กฟภ.คกข. แก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-04 แล้วเสร็จ						
11	*ย้ายโหลด SMF03 กลับคืนจาก SMF02*						
12	SMF03S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		คกข.	-	SF6 ปากทางวัดเจษา
13	SMF02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	-	DIS โค้งตาเคี้ยง
14	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
15	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							