



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ส.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก1.กปน.(คฟ)..... วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายแพทย์นนท์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)
 ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ อิน้อย ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)

ด้วย กฟภ.๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานี สมุทรสาคร 3 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	20,27 ส.ค. 66	08.30 น.	17.00 น.	ติดตั้งหม้อแปลง	SNO02YB-02,03	LBL04YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟภ.๑..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kv จาก SNO02YB-02 ถึง LBL04YB-01
 ในวันที่ 20, 27 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1134/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ 11 ก.ค. 66 ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.1
 16 ส.ค. 66


 (นาย จิรวัฒน์ ๑๖ ก.ค. ๖๖)
 ๑๓๓.5 บก.น. ๒๕๕.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปน.(คฟ)
 เรียน ผจก..... กฟภ.๑.....

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 แผ่น
 แผนผังแนบ..... 1 แผ่น


ผจก..... (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


 (นายเลทองดี แก่นจันทร์)
 รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ไทรน้อย ถึง สถานีฯ ลาดบัวหลวง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20,27 ส.ค. 66 | เวลา | 08.30 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.1 | งานที่ทำ | ติดตั้งหมากันนก ตามใบขอปฏิบัติงาน 1134/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก | | วันที่ 16 สิงหาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 16 สิงหาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 16 สิงหาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายสุธี, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมาโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟทางสถานีฯ กำแพงแสน						
3	ทำการ OFF ATS สถานีฯ ดอนตูม						
4	ตรวจสอบสถานะใบมีด DTM4YS-01,4YS-02 สถานะ CLOSE อยู่						
5	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ย้ายสถานีฯ ลาดบัวหลวง ไปรับไฟทางสถานีฯ บางปลาหม้า						
14	ทำการ OFF ATS สถานีฯ บางปลาหม้า						
15	ตรวจสอบสถานะใบมีด BAM4YS-01,4YS-02 สถานะ CLOSE อยู่						
16	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	LBL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SNO02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	2SKY01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.3		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	LBL04YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SNO02YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SNO02YB-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	LBL02YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	LBL04YS-01	สับ	ปลด		กฟก.1		- ไบมีด 115 เควี
27	LBL04YS-02	สับ	ปลด		กฟก.1		- ไบมีด 115 เควี
28	SNO02YS-04	สับ	ปลด		กฟก.1		- ไบมีด 115 เควี
29	SNO02YS-05	สับ	ปลด		กฟก.1		- ไบมีด 115 เควี
30	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	2SKY01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.3		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน กฟก.1 ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
34	ย้ายสถานีฯ ลาดบัวหลวง กลับจากสถานีฯ บางปลาหมี่						
35	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	2SKY01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.3		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SNO02YS-05	ปลด	สับ		กฟก.1		- ไบมีด 115 เควี
39	SNO02YS-04	ปลด	สับ		กฟก.1		- ไบมีด 115 เควี
40	LBL04YS-02	ปลด	สับ		กฟก.1		- ไบมีด 115 เควี
41	LBL04YS-01	ปลด	สับ		กฟก.1		- ไบมีด 115 เควี
42	LBL02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SNO02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SNO02YB-02	ปลด	ปลด สับ		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	LBL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	LBL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SNO02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	2SKY01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.3		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	ทำการ ON ATS สถานีฯ บางปลาหมี่						
53	ย้ายสถานีฯ ดอนตูม กลับจากสถานีฯ กำแพงแสน						
54	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	ทำการ ON ATS สถานีฯ ดอนตูม						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



เอกสารขอตัดไฟ

ID 719

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ รับ-ส่ง วิทยุ _____

ชื่อผู้รับ	นายวิชาญ อินทร์อยู่	ตำแหน่ง	อก.ปบ.ก.1	วันที่	_____
ชื่อผู้ส่ง	นายอภิศักดิ์ ยิงพะกุล	ตำแหน่ง	หม.ตบ.กบช.ก.1	เวลา	_____
วันที่	8 สิงหาคม 2566			ชื่อผู้รับเอกสาร	_____
				ชื่อผู้ส่งเอกสาร	_____

ที่ _____ ด้วย กฟพ. _____ กบช.ก.1 จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า _____ ไทรน้อย _____ ตั้งนี้

ที่	ฟีดเดอร์	ว.ค.ป	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	สถานที่ ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม งาน	ผู้ประสานงาน
1	SNO2YB-02.03	20,27 ส.ค. 66	08.30	17.00	ดับไฟ 115เควี สฟ.ไทรน้อย- สฟ.ลาดบัวหลวง ติดตั้งหมากันนก	ดับไฟ 115เควี สฟ.ไทรน้อย- สฟ.ลาดบัวหลวง	นายเฉลิมชัย ไชยรา	นายอภิศักดิ์ 089-1686239

- พื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) _____ ไม่มี
 - ผลกระทบกับระบบสื่อสาร
 - มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ได้ไลน์ ไม่มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ได้ไลน์
 มีโอกาสชำรุด ไม่มีโอกาสชำรุด
 - สำนักงาน กฟพ.หน่วยงาน ไม่ได้รับผลกระทบไฟดับ ได้รับผลกระทบ ไฟดับ
- จึงขออนุมัติตัดไฟในบริเวณและเวลาดังกล่าวด้วย ลงชื่อ _____ นายอภิศักดิ์ ยิงพะกุล
หม.ตบ.กบช.ก.1

สำหรับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.1

เรียน อก.ปบ.ก.1

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.1 พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SNO2YB-02.03 จาก SNO 2YB-02.03 ถึง LBL4YB-01 ในวันที่ 20,27 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 092/ส.ค. 66
- อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____ ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ ถึง _____ ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข _____
- อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____ ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ ถึง _____ ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข _____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งทำสวิตซ์ซิง

ที่ ก.1 กปบ.(คฟ.) (ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบอาจมีแรงดันไฟฟ้าตก)

เรียน อก.ปบ.ก.3, อก.บช.ก.1, ผจก.ลาดหลุมแก้ว, สฟ.ไทรน้อย, สฟ.บางไทร(หน่วย), ผจพ.1,2,

อนุมัติ - ลงนามแล้ว

ลงชื่อ _____

(นายอมฤต บัวน้อย)
รท.ปบ. ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

จพ.7-ร.29

8 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ _____

(นายศุภณัฐ อินวัตพันธ์ (แทน))
วคก.5 ปฏิบัติงานแทน หม.คฟ.กบช.ก.1

8 สิงหาคม 2566

