



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) ๑๓๕๔ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอดับไฟระบบ 22 เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณแนวถนนพุทธ
มณฑล สาย 5 ตั้งแต่หน้า ปีมบางจาก สาย 5 ถึง หน้า บ.ซาบีน่า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK04	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.	ขอดับไฟระบบ 22 เควี เพื่อ ปรับปรุงระบบ จำหน่าย 22 เควี	OYK04S-09	SF6 ชค. บ. เกரியงเจริญค้า ไม้ (วงจรบน)	นายวรพจน์ แก่นสวาท ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒.	OYK09	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.	บริเวณแนวถนน พุทธมณฑล สาย 5 ตั้งแต่หน้า ปีม บางจาก สาย 5 ถึง หน้า บ.ซาบี น่า	DIS ชั่วคราว หน้า บ.HINO	-PMB07S-09 -SF6 ชั่วคราว หน้า ร้านขายช ของเก่าญี่ปุ่น (วงจรถกลาง) -OYK09S-07	
๓.	PMB07	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.		PMB07S-07	OYK04S-07 PMB07S-14 PMB07S-08 OYK08S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) โรงงานซาบีน่า, โรงงานพีพี แพลกเก็ตจิ้ง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๖ ผปน. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)



๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณริมถนนพุทธมณฑล สาย 5
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ก.ค. 65 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ. อমন. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1135/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพิชชา กลิ่นประทุม วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
4	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
5	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
6	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
7	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
8	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
9	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
10	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
11	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
12	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
13	ย้ายโหลด OYK9 บางส่วนและ PMB 7 ไปจ่ายจาก SLY 7						
14	OYK05S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
15	SLY07S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสายสี่
16	OYK09S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ก่อนสี่แยกมูลนิธิแนบ
17	OYK09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS มูลนิธิแนบ
18	PMB07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยโพลีกลาส
19	OYK05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 คลองฉาง
20	ย้ายโหลด OYK9 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB 3						
21	OYK09S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 หมู่บ้านลัดดาพร
22	SF6 ชั่วคราวไลน์ OYK 9	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ชั่วคราวร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
23	ย้ายโหลด OYK4 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB 7						
24	OYK04S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ไร่ไม้ริมนา
25	SF6 ชั่วคราวไลน์ OYK 4	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ชั่วคราว บ.กรियเจริญค้าไม้
26	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	PMB07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 หม้อบ้านกฤษณา
28	PMB07S-16	สับ	ปลด		อมน.		DIS UG.ข้างเคียงเดือน
29	OYK04S-09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS รั้วนเคียงเดือน
30	DIS ชั่วคราวไลน์ OYK 9	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวหน้า บ.HINO
31	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้หน่วยงานรับทราบ						
32	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
33	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
34	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
35	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
36	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G5						
37	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G6						
38	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไต่ดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
39	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
40	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
41	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
42	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
43	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
44	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
45	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
46	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
47	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
48	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
49	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
50	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
51	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
52	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
53	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
54	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
55	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
56	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
57	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
58	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
59	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- -
60	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- -
61	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
63	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
64	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
65	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
66	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
67	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G5						
68	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G6						
69	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
70	PMB07S-07	ปลด	สับ		อมน.		SF6 หม้อบ้านกฤษณา
71	PMB07S-16	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG.ข้างเคียงเดือน
72	OYK04S-09	ปลด	สับ		อมน.		DIS ร้านเคียงเดือน
73	DIS ชั่วคราวไลน์ OYK 9	ปลด	สับ		อมน.		DIS ชั่วคราวหน้า บ.HINO
74	ย้ายโหลด OYK9 บางส่วนกลับจาก PMB 3						
75	SF6 ชั่วคราวไลน์ OYK 9	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ชั่วคราวร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
76	OYK09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 หม้อบ้านลัดดาพร
77	ย้ายโหลด OYK4 บางส่วนกลับจาก PMB 7						
78	SF6 ชั่วคราวไลน์ OYK 4	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ชั่วคราว บ.กริ่งเจริญค้าไม้
79	OYK04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 รมไม่รีมนา
80	ย้ายโหลด OYK9 บางส่วนและ PMB 7 กลับจาก SLY 7						
81	OYK05S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
82	PMB07S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยโพลีกลาส
83	OYK09S-07	ปลด	สับ		อมน.		DIS มูลนิธิแนบ
84	SLY07S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสสายสี่
85	OYK09S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ก่อนสี่แยกมูลนิธิแนบ
86	OYK05S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
87	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
88	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
89	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
90	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
91	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
92	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
93	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
94	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
95	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
96	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
97	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

