



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๒๒๙๖/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่  
สถานีไฟฟ้า.....ด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP.1	๑๑ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี ไฟฟ้าด้านข้าง	CB115KV	INC	นายเรจรัก ตียะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ท.บ.บ.(ก๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจিতพล ตูย์เต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ช.ก.บ.ข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1 ฟีดเดอร์ DAA-7H จาก DAA 2YB-0/ ถึง DAA 1 BVB-0/

ในวันที่ 11-07-65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1138/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์ศิริ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

4 ก.ค. 65

รศทพร ต้นดิษฐ์ศรี  
006.7 ททท น.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓-๐๖

อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ.....ด้านข้าง.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน  
กำหนดวันที่ทำงาน  
ผู้ขอทำงาน  
เตรียมการสวิตชิงโดย  
ตรวจสอบสวิตชิงโดย  
อนุมัติสวิตชิงโดย  
สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ ด้านข้าง

11/07/2565	เวลา 09.00 น.	ถึง	11/07/2565	เวลา 16.30 น.
กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลง DAA-TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1138/2565
นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	4 กรกฎาคม 2565
			วันที่	4 ก.ค. 65
			วันที่	4 ก.ค. 65
				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

- นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา
- นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร
- นายสถาพร, นายฉนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DAA							
1	ย้ายโหลด DAA-TP1 ไปรับไฟจาก DAA-TP2						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	DAABVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
5	DAA01BVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
6	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DAA02YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
9	DAA02YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
10	DAA02YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
11	DAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		
12	DAA01BVG-01	ปลด	สับ		DAA		
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการลงข้อมูลการ Test ไฟ และ Short Ground ลงใน "WE SAFE"						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
16	DAA01BVG-01	สับ	ปลด		DAA		
17	DAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
18	DAA02YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		-
19	DAA02YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		-
20	DAA02YB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		-
21	ย้ายโหลด DAA-TP1 คืนจาก DAA-TP2						
22	DAA01BVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		-
23	DAABVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
24	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
25	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							