



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ตจ.(กป.) ๕๒๐ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเตอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๖	๒๗ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา พาดสายใหม่	DIS ชด. คลอง๑๕	DIS ชด. สะพานโคก หม้อ	นายรณชัย แสงทองค์ ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๖ เครื่อง ๓๓๑ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๙๖ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรณชัย แสงทองค์ ตำแหน่ง พงษ์ ๕ โทร. ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่ารด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่ารด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่ารด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DOA06 จาก DIS ชด. คลอง 15 ถึง DIS ชด. สะพานลำปาง
ในวันที่ 27 ส.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1138/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัชชา วัฒนบุรณก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรณชัย แสงทองค์
นางสาว

(นางสาวสุภัชชา วัฒนบุรณก)
จตค. 5 แทน ทผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส.อ.จ.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผคฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชด.คลอง 15 - Dis ชด.สะพานสระด่าน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1138/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัษชา วงศ์บุญมาก			วันที่	19 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
4	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคมหม้อ
5	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านสระด่าน
6	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA03						
7	DOABVB-01	ปลด	สับ		ดจ.		ขนานบัส
8	DBA03S-16	ปลด	สับ		ดจ.		Dis บ้านสระด่าน
9	Dis ชด ในไลน์ DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		Dis ชั่วคราวสะพานสระด่าน
10	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	Dis ชด ในไลน์ DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		Dis ชั่วคราวคลอง 15
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดจ. รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
16	เมื่อ กฟส.ดจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
17	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
18	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
19	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคมหม้อ
20	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านสระด่าน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
24	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
25	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
26	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคมหม้อ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านสระด่าน
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	Dis ชค ในไลน์ DOA06	ปลด	สับ		ดจ.		Dis ชั่วคราวคดลอง 15
30	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA03						
31	DOABVB-01	ปลด	สับ		ดจ.		ขนานบัส
32	Dis ชค ในไลน์ DOA06	ปลด	สับ		ดจ.		Dis ชั่วคราวสะพานสระด่าน
33	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		Dis บ้านสระด่าน
34	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
35	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
36	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
37	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โศกหม้อ
38	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านสระด่าน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังตัวไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สะพาน - R โตกหม้อ

