



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๒๒๙๗/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่
สถานีไฟฟ้า ..หนองปลาหมอ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP.1	๑๔ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี ไฟฟ้าหนองปลาหมอ	CB115KV	INC	นายเรีกรัก ดิยะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอึ้งรณ ดันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บพ.(ก๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจิวพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP.1 จาก CB115 KV. ถึง INC
ในวันที่ 14 ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1139/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมาต ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายอึ้งรณ ดันภูมิประเทศ.....
6 ก.ค. 65

ชก.บข. ๓๖๖-๑๖๖-๑๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. สดก.๑, สดก.๑๖๖, สดก.๑๖๖, สดก.๑๖๖

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 9 (สถานี สดก.๑-๑๖๖-๑๖๖ (๑๖๖))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นองปลาหมอ (NOM-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบอุปกรณ์ PRD Switch	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1139/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	10 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM	-	LOAD 21.35 MW
3	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	LOAD 4.0 MW
4	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	LOAD 3.89 MW
5	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	LOAD 4.50 MW
6	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	LOAD 6.5 MW
7	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	LOAD 1.26 MW
8	NOM02R-01	Normal	Nonreclosing,Alt		นปม.	R	ตรงข้ามวัดสัมมาราม
9	NOM04R-01	Normal	Nonreclosing,Alt		บปง.	R	บ้านตลาดนัด
10	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	LOAD 0.33 MW
11	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		LOAD -1.94 MW
12	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		LOAD -3 MW
13	PTR-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1	-	LOAD 23.12 MW
14	PTR-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1	-	LOAD 15.41 MW
15	PTR01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1	-	LOAD 4.73 MW
16	PTR09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1	-	LOAD 5.56 MW
17	PTR07R-03	Normal	Nonreclosing,Alt		กฟต.1	-	ตรงข้ามวัดสัมมาราม
18	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 12 MW
19	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 23 MW
20	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	LOAD 5.75 MW
21	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	LOAD 2 MW
22	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	LOAD 5.8 MW
23	1BPC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGET	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	- ย้ายโหลดวงจร BPB09 บางส่วน ไปรับไฟจาก BPB05						
25	BPB05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.	SF6	ไप्रษณีย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	BPB09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6	ชอยริมแม่น้ำ
27	- ย้ายโหนดวงจร NOM04 บางส่วน ไปรับไฟจาก PTR09							
28	PTR07S-24	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6	บ้านชำแระ
29	NOM04R-01	สับ	ปลด		บปง.		R	บ้านตลาดนัด
30	- ย้ายโหนดวงจร NOM01 บางส่วน ไปรับไฟจาก BPB07							
31	BPB07S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6	บ.ชูเท็ค
32	NOM01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		DIS	โรงงานยางมะตอย
33	- ย้ายโหนดวงจร NOM05 ไปรับไฟจาก BPB07							
34	BPB07S-08	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6	ร้านหว่า
35	NOM05VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB	NOM05
36	- ย้ายโหนดวงจร NOM01 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก PTR01							
37	PTS07S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นปม.		SF6	มาบแค
38	NOM01VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB	NOM01
39	- ย้ายโหนดวงจร NOM02 บางส่วน ไปรับไฟจาก PTR02							
40	PTS07S-46	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฟต.1		SF6	หนองโกชัน
41	NOM02R-01	สับ	ปลด		นปม.		R	ไลน์หนองโกชัน
42	- ย้ายโหนดวงจร NOM02 ไปรับไฟจาก TMV02							
43	NOM02S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.		SF6	สามแยกเขาคันฮอก
44	NOM02VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB	NOM02
45	- ย้ายโหนดวงจร NOM03 ไปรับไฟจาก TMV01							
46	TMV01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นปม.		SF6	ข้างวัดสัมมาราม
47	NOM03VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB	NOM03
48	- ย้ายโหนดวงจร NOM04 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก BPB09							
49	BPB09S-06	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6	หน้าเทศบาลเบิกไพร
50	NOM01BVB-01	สับ	ปลด		NOM		CB	INCOMING 1
51	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.							
52	NOM04YB-01	สับ	ปลด		NOM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	NOM04YS-01	สับ	ปลด		NOM		DIS	ใบมีด 115 เควี
54	NOM01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NOM		CB	INCOMING 1
55	ตรวจสอบฟาย้อนเบรกเกอร์ NOM01BVB-01 (INC.1) ไม่มีฟาย้อน							
56	NOM01BVG-01	ปลด	สับ		NOM		GND	Ground INC.1
57	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
58	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
59	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		-	-
60	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	-
61	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	-
62	PTR-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		-	-
63	PTR01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	PTR09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพต.1		-	-
65	PTR07R-03	Nonreclosing	Normal		กพต.1		R	ตรงข้ามวัดสัมมาราม
66	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
67	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
68	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
69	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
70	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
71	1BPC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGET		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
72	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
73	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
74	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
75	NOM01BVG-01	สับ	ปลด		NOM		GND	Ground INC.1
76	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		-	-
77	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		-	-
78	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		-	-
79	PTR-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพต.1		-	-
80	PTR01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพต.1		-	-
81	PTR09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพต.1		-	-
82	PTR07R-03	Normal	Nonreclosing,Alt		กพต.1		R	ตรงข้ามวัดสัมมาราม
83	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
84	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
85	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
86	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
87	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	-
88	1BPC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGET		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
89	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
90	NOM01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NOM		CB	INCOMING 1
91	NOM04YS-01	ปลด	สับ		NOM		DIS	ใบมีด 115 เควี
92	NOM04YB-01	ปลด	สับ		NOM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
93	ปรับแรงดันหม้อแปลง NOM-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี							
94	- ย้ายโหลดวงจร NOM04 บางส่วน กลับจาก BPB09							
95	NOM01BVB-01	ปลด	สับ		NOM		CB	INCOMING 1
96	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	หน้าเทศบาลเบิกไพร
97	- ย้ายโหลดวงจร NOM02 กลับจาก TMV02							
98	NOM02VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NOM		CB	NOM02
99	NOM02S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตสร.		SF6	สามแยกเขาคันหมอก
100	- ย้ายโหลดวงจร NOM02 บางส่วน กลับจาก PTR02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
101	NOM02R-01	ปลด	สับคอง Nonreclosing,Alt		นปม.		R	ไลน์หนองไก่อ้น
102	PTS07S-46	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กฟต.1		SF6	หนองไก่อ้น
103	- ย้ายโหนดวงจร NOM03 กลับจาก TMV01							
104	TMV01S-05	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		นปม.		SF6	ข้างวัดสัมมาราม
105	NOM03VB-01	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		NOM		CB	NOM03
106	- ย้ายโหนดวงจร NOM01 บางส่วน กลับจาก PTR01							
107	NOM01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		NOM		CB	NOM01
108	PTS07S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นปม.		SF6	มาบแค
109	- ย้ายโหนดวงจร NOM04 บางส่วน กลับจาก PTR09							
110	NOM04R-01	ปลด	สับคอง Nonreclosing,Alt		บปง.		R	บ้านตลาดนัด
111	PTR07S-24	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	บ้านชำระ
112	- ย้ายโหนดวงจร NOM01 บางส่วน กลับจาก BPB07							
113	NOM01S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นปม.		DIS	โรงงานยางมะตอย
114	BPB07S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	บ.ชูเท็ค
115	- ย้ายโหนดวงจร NOM05 กลับจาก BPB07							
116	NOM05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		NOM		CB	NOM05
117	BPB07S-08	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	ร้านเหว่า
118	- ย้ายโหนดวงจร BPB09 บางส่วน กลับจาก BPB05							
119	BPB09S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปง.		SF6	ซอยริมแม่น้ำ
120	BPB05S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	ไปรษณีย์
121	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-	-
122	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
123	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
124	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
125	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
126	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	-
127	NOM02R-01	Nonreclosing,Alt	Normal		นปม.		R	ตรงข้ามวัดสัมมาราม
128	NOM04R-01	Nonreclosing,Alt	Normal		บปง.		R	บ้านตลาดนัด
129	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		-	-
130	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	-
131	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	-
132	PTR-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		-	-
133	PTR01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		-	-
134	PTR09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		-	-
135	PTR07R-03	Nonreclosing,Alt	Normal		กฟต.1		-	ตรงข้ามวัดสัมมาราม
136	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
137	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
138	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
139	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
140	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	-
141	1BPC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGET		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก๓)

ถึง อฝ.ปบ.(ก๓)

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) - /๒๕๖๕


เรื่อง ขออนุมัติจัดกะอยู่เวรปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์ฯ นครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕


เรียน อฝ.ปบ.(ก๓)

เพื่อให้งานควบคุมการจ่ายไฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติจัดกะอยู่เวรปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์ฯ นครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ชื่อ	นายเพชรรัตน์ ชินะ นายพิชชา กลิ่นประทุม นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์				นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ นายธนิต บุญชู นายมิโนช ทองย้อย				นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ นายมงคล ทรัพย์สุข นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด นายอมร โมกขพันธ์				นายนครินทร์ อังสนาวดี นายขุนทอง ฝาเงิน นายสุธี ศรีเพชร นายพนิต ราชบุรีนิยม				
	วันที่	พัก	กะ๑	กะ๒	กะ๓	พัก	กะ๑	กะ๒	กะ๓	พัก	กะ๑	กะ๒	กะ๓	พัก	กะ๑	กะ๒	กะ๓
๑			/					/		/			/				
๒				/			/			/						/	
๓				/			/			/						/	
๔		/			/						/						/
๕		/			/						/						/
๖	/						/				/			/			
๗	/						/				/			/			
๘			/				/			/				/			
๙			/				/			/				/			
๑๐				/		/				/						/	
๑๑			๐๗.๑๐			/				/				๐๗.๑๕			
๑๒		/			/						/				๐๗.๑๐		
๑๓		/			/						/				๐๗.๑๐		
๑๔	/						/				/			/			
๑๕	/						/				/			/			
๑๖			๐๗.๑๕			/				/				/			
๑๗			๐๗.๑๕			/				/				/			
๑๘			/		/					/				/			
๑๙			/		/					/				/			
๒๐		/			/						/			/			
๒๑		/			/						/			/			
๒๒	/						/				/			/			
๒๓	/						/				/			/			
๒๔		/					/			/				/			
๒๕		/					/			/				/			
๒๖			/		/					/				/			
๒๗			/		/					/				/			
๒๘		/			/						/			/			
๒๙		/			/						/			/			
๓๐	/						/				/			/			
๓๑	/						/				/			/			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปบ.(ก3)

อนุมัติ

(นางสาวนพวรรณ พลันสังเกตุ)
รฝ.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อฝ.ปบ.(ก3)

จพ.๑๑-ร.๒๙

หมายเหตุ ก๑-เวลา (๐๐.๐๐-๐๘.๐๐ น.), ก๒-เวลา (๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.), ก๓-เวลา (๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

๒๕ มิ.ย. ๖๕