



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิทย์ขอตัดไฟ

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..

Switching Deadline.
3 ก.ย. 6๔

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร.๓.(กฟผ.)..... ตาม
บันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๕ ก.ย. ๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพิ่มเติม, ๒ Year Inspection &Correct สายแตกกลายงา	SN3-2212	SMC05BR-01 SMC09BR-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง ..

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก SN3-2212 ถึง SMC5,9 BR-01
ในวันที่ 5 ก.ย. 6๔ ตั้งแต่เวลา ๐7.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1139
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชิต ทรัพย์เสมอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.บว.นธ. กฟผ.

1 ก.ย. 6๔

นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... นพอ.ชนอ.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจฟ. 1 (สถานี กษตลคร 3 SMC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 3 กฟผ.(KT1A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 64	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1139/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	1 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SMC05BR-01	Normal	Nonreclosing		SMC		RE โหลด 3.9 MW
4	SMC09BR-01	Normal	Nonreclosing		SMC		RE โหลด 3.5 MW
5	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
6	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 2.1 MW
7	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
8	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 2.5 MW
9	ย้าย SMC 9 ไปจ่ายจาก SMX 2						
10	SMC09S-05	ปลด	ล๊ับ		บนจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามซอยบ่อดิน
11	SMC09BR-01	ล๊ับ	ปลด		SMC		RE -
12	ย้าย SMC 5 ไปจ่ายจาก SMI 6						
13	SMC05S-05	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		SF6 ก่อนซอยกลิ่นสุวรรณ
14	SMC05BR-01	ล๊ับ	ปลด		SMC		RE -
15	แจ้งสถานีฯสมุทรสาคร 3 ให้ทำการปลดใบมีดด้าน Load ของ SMC05BR-01 และ SMC09BR-01						
16	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ กฟผ.รับทราบ						
17	SN3-2212	ล๊ับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
18	SN3-2217	ล๊ับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
19	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
20	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
21	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
22	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อ กฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
24	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
25	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-



บันทึก

ที่ หจล-ส. 20475 /2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN3-KT1A (SN3 2212, 2217)

งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เพิ่มเติม, 2 Year Inspection & Correct สายแตกปลายงา

หมายเหตุ

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 05 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 05 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.