



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 8 ก.ย. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๓ (กฟผ.)..... ตาม
บันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๑๒ ก.ย.๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพิ่มเติม, ๒ Year Inspection &Correct สายแตกปลายงา	SN3-2222	SMC03BR-01 SMC07BR-01 SMC10BR-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
26 กย.,24ค.ศ 64 ดับ สถานีฯ หนองปลาหมอ(อนุมัติ).pdf

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN3-2222 จาก SN3-2222
ในวันที่ 12 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1140/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กมล งามรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

(นายกฤษณะสิทธิ์ รักนทรธำพล)
อ.ก.ป.บ.(ก๓) กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผคก..... กฟผ.๓๑, กฟผ.๒๖๔.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMC.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร3(SN3-KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัต์ว ตามใบขอปฏิบัติงาน 1140/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิยม		วันที่ 3 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
4	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		-
5	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
6	SMC03BR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		- L=2.0MW.
7	SMC07BR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		- L=5.2MW.
8	SMC10BR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		- L=4.1MW.
9	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- L=2.5MW.
10	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- L=1.6MW.
11	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- L=4.0MW.
12	ย้ายโหลด SMC3BR-01 ไปจ่ายจาก EKA07						
13	EKA07S-07	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 อนามัยคอกกระบือ
14	SMC03BR-01	สับ	ปลด		SMC		-
15	ย้ายโหลด SMC7BR-01 ไปจ่ายจาก EKB06						
16	EKB06S-12	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 บริษัทตั้งสุขไพศาล
17	SMC07BR-01	สับ	ปลด		SMC		-
18	ย้ายโหลด SMC10BR-01 ไปจ่ายจาก SMX02						
19	SMC10S-05	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
20	SMC10BR-01	สับ	ปลด		SMC		-
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	SN3-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
23	SN3-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
24	แจ้งพนักงานสถานีฯปลดไบมีดด้านออกไลน์ของ SMC3BR-01,SMC7BR-01,SMC10BR-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
25	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
26	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-
27	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-



บันทึก

ที่ หจล-ส. 13550 /2563
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN3-KT2A (SN3-2222, 2227)

งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เพิ่มเติม, 2 Year Inspection & Correct สายแตกกลางงา

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น