



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline.

3 ก.ย. 64

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๒ (กฟผ.)..... ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๖ ก.ย. ๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เพิ่มเติม & Lubricate DS	SA2-2212	SABBVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง .....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. วงจร/หม้อแปลง SA2-KT1A จาก SA2-2212 ถึง SAB.BVB-01  
ในวันที่ 6 ก.ย 64 ตั้งแต่เวลา ๐๗-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1191

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมชาย ใจดี ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชวรงค์ สืบงาม

7 ก.ย. 64

รทพร รัตนอักษรกิจ  
(อ.ก.๗ แทนผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผคก. กฟผ. สวส

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผคฟ. 2 (สถานี - SAB - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |                            |                             |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีสามพราน 2 (กฟผ. SA2-KT1A)   |                            |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 6 ก.ย. 64  | เวลา                       | 07.30 น. ถึง 16.30 น.       |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ. งานที่ทำ  | ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1141/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์   |                            | วันที่ 2 กันยายน 2564       |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |                            | วันที่ 2 กันยายน 2564       |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |                            | วันที่ 2 กันยายน 2564       |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                            |                             |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 9.36 MW.
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD -10.66 MW.
4	ย้ายโหลด SABBVB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SABBVB-02						
5	SABBVB-03	ปลด	สับ		SAB		ขนานบัส
6	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB	-	INCOMING 1
7	SABBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB	-	INCOMING 1
8	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
11	แจ้งชุด กฟผ. ปฏิบัติงานทำงานได้						
12	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13							
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กฟผ. ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
17	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
18	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
19	SABBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB	-	INCOMING 1
20	ย้ายโหลด SABBVB-01 ทั้งหมดกลับจาก SABBVB-02						
21	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB	-	INCOMING 1
22	SABBVB-03	สับ	ปลด		SAB	-	ขนานบัส
23	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



## บันทึก


ที่	ทจล-ส. 20476 /2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	30 สิงหาคม 2564	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)
งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เพิ่มเติม & Lubricate DS
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน จันทร์ ที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563  
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.