



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.ย. 64

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิทินติลว. กฟผ. ....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๒.(กฟผ.)..... ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๗ ก.ย. ๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพิ่มเติม & Lubricate DS	SA2-2222	SABBVB-02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ..... ตำแหน่ง .....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1.....วงจร/หม้อแปลง SA2-KT2A จาก SA2-2222 ถึง SAB BVB-02  
ในวันที่ ๐7-๐9-๖4 ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก 1142/2564 ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล กฤษณะวิ ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

๐ ก.ย. ๖๔.

สมพร สันติภักดิ์  
( ๑๐๓. ๗ แทน นพ.ฉพ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจพ. ๑ (สถานี SAB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๑๗๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)  
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 2 (กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 64	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์กันลัด	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1142/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข		วันที่ 2 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานี SAB							
1	ย้ายโหลด SA2-KT2A ไปรับไฟจาก SA2-KT1A						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	SAB BVB-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
5	SMB BVB-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
6	SAB BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		
7	SA2-KT1A	"OLTC" <del>Manual</del>	"OLTC" <del>Auto</del>		ศูนย์ฯ		
8	เมื่อ กฟผ.พร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
9	SA2-2222	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
10	SA2-2227	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
11	SA2-2227	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
12	SA2-2222	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
13	ย้ายโหลด SA2-KT2A คืนจาก SA2-KT1A						
14	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
15	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
16	SAB BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		
17	SAB BVB-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
18	SAB BVB-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
19	SA2-KT1A	"OLTC" <del>Manual</del>	"OLTC" <del>Auto</del>		ศูนย์ฯ		
20	SA2-KT2A	"OLTC" <del>Manual</del>	"OLTC" <del>Manual</del>		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							





## บันทึก


ที่	หจล-ส. 20477 /2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	30 สิงหาคม 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA2-KT2A (SA2 2222, 2227)
งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตรีเพิ่มเติม & Lubricate DS
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อังคาร ที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.