



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สข.(ก.ป.) ๔๙๗ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทลุง พิชิตธรรม

ชื่อผู้ส่ง นายพณชงค์ กาทหลง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑. | DBA2 | ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๗.๓๐ น. | ตัดไฟขาดสาย และตัด อุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ บริเวณจุดแบ่งแดนเดิม บาง - สามชุก ถึง สะพานบาง ขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๒ | DIS DBA2S- 05 โรงสีสุชิน | DIS ชั่วคราว ไฟแดงสามชุก | นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๙ เครื่อง ๒๑๑๑ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑,๑๑๑ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DBA2S-05 ถึง DBA2S-13
ในวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ ถึง ๑๗:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1145/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตธรรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พิชิตธรรม จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.๓๔, กฟส.อ.๑๖.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายพณชงค์ กาทหลง)
๓๔๖ ระบุถึงทางโทร กฟท. ๓



ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|----------|-------------------|-----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | จุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก (DBA02) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17 ส.ค. 67 | เวลา | 08.30 น. | ถึง เวลา | 17.30 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.ดบ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1145/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ | | | วันที่ | 14 สิงหาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 14 สิงหาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 14 สิงหาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 1 | ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | DBN-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 3 | DBA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DBA | | - |
| 4 | DBA02R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | SCADA | R หน้าราชวมงคล |
| 5 | DBA02R-02 | Normal | Nonreclosing, GND | | สช. | SCADA | R ลำพระยา |
| 6 | DBA07R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดบ. | SCADA | R บ้านวังจิก |
| 7 | SPC-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SPC | | - |
| 8 | SPC05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPC | | - |
| 9 | ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPC05 | | | | | | |
| 10 | DBA02S-08 | ปลด | สับ | | สช. | | SF6 หมวดการทางศรีประจันต์ |
| 11 | DBA02R-01 | สับ | ปลด | | สช. | SCADA | R หน้าราชวมงคล |
| 12 | ทำการ Bypass R ลำพระยา รหัส DBA02R-02 | | | | | | |
| 13 | SW.Bypass | ปลด | สับ | | สช. | | R ลำพระยา |
| 14 | DBA02R-02 | สับ | ปลด | | สช. | SCADA | R ลำพระยา |
| 15 | ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DBA07 (เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA02) | | | | | | |
| 16 | DBA02S-13 | ปลด | สับ | | สช. | SCADA | SF6 หน้า บ.สยามโซล่า |
| 17 | Dis ชค. DBA02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สช. | | DIS ไฟแดงสามชุก |
| 18 | ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA07 (เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA02) | | | | | | |
| 19 | Dis ชค. DBA02 | ปลด | สับ | | สช. | | DIS สามแยกวัดนางพิมพ์ |
| 20 | DBA02S-15 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | สช. | | SF6 หน้าโลตัส |
| 21 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 22 | DBA02S-05 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สช. | | DIS โรงสีสุชิน |
| 23 | ตรวจสอบสถานะ SF6 ตรงข้าม กฟส.สามชุก รหัส DBA02S-06 อยู่สถานะ Open แล้วให้ทำการล็อคคาน | | | | | | |
| 24 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สามชุก รับทราบ | | | | | | |
| 25 | แจ้ง กฟส.สามชุก ให้ทำการเทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 26 | แจ้ง กฟส.สามชุก ให้ทำการช้อตกราวจุด G1,G2,G3,G4 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 27 | DBN-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 28 | DBA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DBA | | - |
| 29 | DBA07R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal, ALT | | ดบ. | SCADA | R บ้านวังจิก |
| 30 | SPC-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SPC | | - |
| 31 | SPC05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPC | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงแรก | | | | | | | |
| 33 | เมื่อ กฟส.สข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe | | | | | | |
| 34 | แจ้ง กฟส.สามชุก ให้ทำการปลดข้อตรกราวจุด G1,G2,G3,G4 ,เมื่อ กฟส.สามชุก ให้ทำการปลดข้อตรกราวออกทุกจุดแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 35 | DBN-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 36 | DBA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DBA | | - |
| 37 | DBA07R-01 | Normal, ALT | Nonreclosing, ALT | | ดบ. | SCADA | R บ้านวังจิก |
| 38 | SPC-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Manual | | SPC | | - |
| 39 | SPC05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPC | | - |
| 40 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 41 | DBA02S-05 | ปลด | สับ | | สข. | | DIS โรงสีสุชิน |
| 42 | ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน กลับจากไลน์ DBA07 | | | | | | |
| 43 | DBA02S-15 | ปลด,ล๊อคคาน | สับ | | สข. | | SF6 หน้าโลตัส |
| 44 | Dis ชค. DBA02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สข. | | DIS สามแยกวัดนางพิมพ์ |
| 45 | ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน กลับจากไลน์ DBA07 | | | | | | |
| 46 | Dis ชค. DBA02 | ปลด | สับ | | สข. | | DIS ไฟแดงสามชุก |
| 47 | DBA02S-13 | สับ | ปลด | | สข. | SCADA | SF6 หน้า บ.สยามโซล่า |
| 48 | ทำการ R ลำพระยา รหัส DBA02R-02 เข้าระบบ | | | | | | |
| 49 | DBA02R-02 | ปลด | สับ คง Nonreclosing,GND | | สข. | SCADA | R ลำพระยา |
| 50 | SW.Bypass | สับ | ปลด | | สข. | | R ลำพระยา |
| 51 | ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน กลับจาก SPC05 | | | | | | |
| 52 | DBA02R-01 | ปลด | สับ คง Nonreclosing,ALT | | สข. | SCADA | R หน้าราชมงคล |
| 53 | DBA02S-08 | สับ | ปลด | | สข. | | SF6 หมวดการทางศรีประจันต์ |
| 54 | DBN-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 55 | DBA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DBA | | - |
| 56 | DBA02R-01 | Normal, ALT | Normal | | สข. | SCADA | R หน้าราชมงคล |
| 57 | DBA02R-02 | Nonreclosing,GND | Normal | | สข. | SCADA | R ลำพระยา |
| 58 | DBA07R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดบ. | SCADA | R บ้านวังจิก |
| 59 | SPC-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SPC | | - |
| 60 | SPC05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPC | | - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

ผู้ซื้อคกราวด์จุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อคกราวด์จุด G2
 นาย ปิณนทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อคกราวด์จุด G3
 นายวรุณ กอแก้ว พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อคกราวด์จุด G4
 นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

วันที่ 17 ส.ค. 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
 ดับไฟ ปักเสา พาดสาย

