



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๒๕๕๗ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมหิตทอง

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. 64

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC) สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๓.

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	01VB-01, 02VB-01, 03VB-01, 04VB-01, 05VB-01, 01BVB-01, 01CVB-01	๑๖ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC)	OPEN BREAKER 22KV (Bus.1) Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล ตำแหน่ง ว.ศ.๔.๔ ผ.รล.กบข.(ก๓) โทร. ๐๖๕-๒๓๖๔๗๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิมหิตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

04L1,2,3,4,5 VB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 1,2,3,4,5 จาก 1CVB-01 ถึง

ในวันที่ 16 กย 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1146/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นวรินทร์ อังสัทธา ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ส. ปิยมน สุธรรมโกศล

( นวรินทร์ อังสัทธา )  
๐๑๖.5 มว ม.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. นพ.อ. ส.พ.ร.

อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี 04L)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ช.น.	ศิริณี	๓๑ ส.ค. ๖๔
ว.ก.	จันทร์	๓๑ ส.ค. ๖๔

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3 บัส 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1146/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน			วันที่	15 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายเพชรตัน,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	LOAD = 19.7 MW
3	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	LOAD = 26.2 MW
4	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 5.16 MW
5	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 2.61 MW
6	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 3.60 MW
7	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 0.64 MW
8	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 3.60 MW
9	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 2.64 MW
10	OYL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 3.84 MW
11	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 1.54 MW
12	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD = 5.42 MW
13	OYL01CVB-01	Auto	Manual		OYL	-	CAP 1
14	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD	-	LOAD = 29 MW
15	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	LOAD = 0.1 MW
16	ย้ายโหลด OYL01 ไปจ่ายจาก SAD01						
17	OYL01S-03	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ว.แสงธรรม (ติดบ้านคน)
18	OYL01VB-01	สับ	ปลด		OYL	-	-
19	ย้ายโหลด OYL02 ไปจ่ายจาก OYL07						
20	OYL02S-09	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	ปากช.ที่จัดสรรนายสมภพ
21	OYL02VB-01	สับ	ปลด		OYL	-	-
22	ย้ายโหลด OYL03 ไปจ่ายจาก OYL08						
23	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL	-	ขนานบัส
24	OYL03S-04	ปลด	สับ		สพร.	DIS	จัดสรรครุอารี
25	OYL03VB-01	สับ	ปลด		สพร.	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด OYL04 ไปจ่ายจาก OYL09						
27	OYL04S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ข้างโรงงานโมเดิร์น
28	OYL04VB-01	สับ	ปลด		OYL	-	-
29	ย้ายโหลด OYL05 ไปจ่ายจาก OYL10						
30	OYL05S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าวัดอ้อมใหญ่
31	OYLBVB-01	สับ	ปลด		OYL	-	ขนานบัส
32	OYL05VB-01	สับ	ปลด		OYL	-	-
33	OYL01CVB-01	สับ	ปลด		OYL	-	CAP 1
34	OYL01BVB-01	สับ	ปลด		OYL	-	INCOMING 1
35	OYL01YB-01	สับ	ปลด		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	OYL01YS-01	สับ	ปลด		OYL	-	ใบมีด 115 เควี
37	OYL01YS-02	สับ	ปลด		OYL	-	ใบมีด 115 เควี
38	OYL01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL	-	-
39	OYL02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL	-	-
40	OYL03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL	-	-
41	OYL04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL	-	-
42	OYL05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL	-	-
43	OYL01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL	-	CAP 1
44	OYLBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL	-	ขนานบัส
45	OYL01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYL	-	INCOMING 1
46	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	-
47	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
48	OYL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
49	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
50	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
51	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD	-	-
52	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD	-	-
53	แจ้งพื้นที่เฟดบให้ผู้ควบคุมงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้						
	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***						
54	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
55	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	-
56	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
57	OYL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
58	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
59	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
60	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	-
62	OYL01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL	-	-
63	OYL02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL	-	-
64	OYL03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL	-	-
65	OYL04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL	-	-
66	OYL05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL	-	-
67	OYL01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL	-	CAP 1
68	OYLBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL	-	ขนานบัส
69	OYL01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYL	-	INCOMING 1
70	จ่ายไฟหม้อแปลง OYL-TP1 พร้อมปรับแรงดัน 22.7 kV						
71	OYL01YS-01	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เควี
72	OYL01YS-02	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เควี
73	OYL01YB-01	ปลด	สับ		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
74	OYL01BVB-01	ปลด	สับ		OYL	-	INCOMING 1
75	ย้ายโหลด OYL01 กลับจาก SAD01						
76	OYL01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		OYL	-	-
77	OYL01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ว.แสงธรรม (ติดบ้านคน)
78	ย้ายโหลด OYL02 กลับจาก OYL07						
79	OYL02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		OYL	-	-
80	OYL02S-09	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	ปากช.ที่จัดสรรนายสมภพ
81	ย้ายโหลด OYL03 กลับจาก OYL08						
82	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL	-	ขนานบัส
83	OYL03VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		สพร.	-	-
84	OYL03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	จัดสรรคูอารี
85	ย้ายโหลด OYL04 กลับจาก OYL09						
86	OYL04VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		OYL	-	-
87	OYL04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ช่างโรงงานโมเดิร์น
88	ย้ายโหลด OYL05 กลับจาก OYL10						
89	OYL05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		OYL	-	-
90	OYL05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าวัดอ้อมใหญ่
91	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL	-	ขนานบัส
92	OYL01CVB-01	ปลด	สับ		OYL	-	CAP 1
93	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	-
94	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	-
95	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
96	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
97	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
98	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
99	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
100	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
101	OYL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
102	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
103	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
104	OYL01CVB-01	Manual	Auto		OYL		-	CAP 1
105	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-	-
106	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								