



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณิชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๔ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SN4 to PEA No.2	๖ ส.ค. ๖๖	๑๒.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบความผิดปกติของวงจร	SN4 70522	SN4 70537
					Back up Meter 115 kV To	SN4 70532	
					PEA No.2		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN4-PEA No.2 จาก SN4-70522, 32 ถึง SN4-70537
 ในวันที่ 6 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๑๔๘/๒๕๖๖ SME249-01, 02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ธานีเกษตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผคฟ.
 25 ก.ค. 66

รศพร ธานีเกษตรกิจ
 (นายรศพร ธานีเกษตรกิจ)
 ๐๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อนุมัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
 แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร 5)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-ส.ค.-66	ระหว่าง	12.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Meter
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1148/66
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		25 กรกฎาคม 2566
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช		25 กรกฎาคม 2566
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร		25 กรกฎาคม 2566
			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ SN4-70422,32 , SN4-70522,32 , SN4-70622,32 จ่ายไฟปกติ Peak Load รวม 210 MW						
2	SME02YB-01	Auto	Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 12.30 น.						
4	SME02YB-01	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME02YS-02	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
7	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
8	SN4-70522	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SN4-70532	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SN4-70537	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งให้ กฟผ. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
13	SN4-70537	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
14	SN4-70522	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SN4-70532	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SME02YS-02	ปลด	สับ		SME		- ใบมีด 115 เควี
17	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		- ใบมีด 115 เควี
18	SME02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SME02YB-01	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 31123 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	12 กรกฎาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่ง 115 kV สมุทรสาคร 4 - กฟภ. วงจร 2
อุปกรณ์	De-energize 115 kV Line SN4 to PEA No.2 (SN4 70522, SN4 70532, SN4 70537)
งานที่ทำ	ตรวจสอบความผิดปกติของวงจร Back up Meter 115 kV to PEA. No.2
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	06	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	12.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	06	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึ่งใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.